

Zadavatel:

Obec Bílovice
Bílovice
687 12 Bílovice
IČ: 00290793

Organizátor veřejné zakázky:

Allowance s.r.o.
Korunní 810/104
101 00 Praha - Vinohrady
IČ: 26140136

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA ŽÁDOST UCHAZEČE O DODATEČNÉ INFORMACE
K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE UST. § 49 ZÁKONA Č. 137/2006 SB.,
O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ,
(dále jen „zákon“)**

Veřejná zakázka

„Dostavba kanalizační sítě v obci Bílovice“

vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 352093

Věc: „Dostavba kanalizační sítě v obci Bílovice“ – veřejná zakázka vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 352093 – odpovědi na dotazy.

V průběhu lhůty pro podání nabídek podali někteří z dodavatelů žádost o poskytnutí dodatečných informací. Tyto informace doručujeme všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Znění dotazu č. 1:

V zadávací dokumentaci v technické zprávě (souhrnné zprávě) u stavebních objektů **SO 01, SO 02, SO 03, SO 05**, není uveden přesný popis použitého kanalizačního potrubí (minimálně schází kruhová tuhost). Stejně tak i u některých položek výkazu výměr schází přesné určení trubního materiálu kanalizačního potrubí. Uvažuje uchazeč správně, když předpokládá použití plnostěnného PVC SN 10 pro hlavní řady a plnostěnné potrubí SN 8 pro přípojky?

Pro příklad uvádím TZ SO 01:

Stoka	Profil	Materiál	Délka
„K1“ (Šstav. – Š2)	DN 400	PVC 5	7,60 m
(Š2 – Š8)	DN 300	PVC	191,10 m
Přípojky	DN 200	PVC	30,00 m

A stejně tak i ve výkaze výměr:

28611262. A	Trubka kanalizační SN 10 PVC 160x4,7x5000 viz podélný profil, situace a technická zpráva	kus	1,00
28611265. A	Trubka kanalizační SN 10 PVC 200x5,9x5000 viz podélný profil, situace a technická zpráva	kus	6,00
28611272. A	Kanalizační trubka hladká PVC DN 300 dl.5 m	kus	24,00
	Viz položka montáže potrubí DN 300 včetně ztrátového, zaokrouhleno na celé kusy:		
	24		24,00
28611275. A	Trubka kanalizační SN 10 PVC 400x11,7x5000 viz podélný profil, situace a technická zpráva	kus	20,00



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Z výše uvedeného není jednoznačně určeno, z jakého materiálu (jeho charakteristiky a vlastnosti) má uchazeč dané potrubí nabízet.

DOTAZ 1: Opraví zadavatel označení všech plastových potrubí v rámci celé stavby, tak, aby byly všude uvedeny požadované charakteristiky a vlastnosti materiálu?

Odpověď na dotaz č. 1:

Dle vyjádření SVAK Uherské Hradiště jsou navržené stoky projektovány z hladkého PVC (případně PP dle sortimentu výrobce) kruhové tuhosti SN 10, veškeré ostatní části potrubí (přípojky, napojení horských vpustí apod.) je navrženo z hladkého PVC (případně PP) kruhové tuhosti SN 8.

V souvislosti s tímto zadavatel předává uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta opravený soupis stavebních prací - neoceněný, ve kterém je červeně zvýrazněna oprava u nejasných položek. Tento soupis je závazný k ocenění nabídky.

Znění dotazu č. 2:

V zadávací dokumentaci u stavebního objektů **SO 06**, jsou navrženy shybky pod vodotečemi. Zde opět není uveden přesný typ potrubí, ze kterého jsou shybky navrženy. Pouze ze schematického znázornění na výkresech 08 a 09 (shybky), se dá usuzovat, že se jedná o tvárnou litinu přírubovou, je tato naše úvaha správná?

Stejně tak není přesnější určení uvedeno ani ve výkaze výměr.

DOTAZ 1: Doplní zadavatel označení litinového potrubí, tak, aby bylo jednoznačně určeno, o jaký typ potrubí se jedná?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ve shybkách je navrženo potrubí z tvárné litiny s přírubovými spoji. Potrubí bude určeno pro styk se splaškovou vodou.

Znění dotazu č. 3:

V položkovém rozpočtu ani v dokumentaci jsem nenašel přesnou specifikaci potrubí. Pouze, že se jedná o materiál PVC. Prosím o upřesnění navrženého potrubí, případně odkaz na normu, jejíž požadavky musí potrubí splňovat. Na mysli mám především kruhovou pevnost.

Odpověď na dotaz č. 3:

Dle vyjádření SVAK Uherské Hradiště jsou navržené stoky projektovány z hladkého PVC (případně PP dle sortimentu výrobce) kruhové tuhosti SN 10, veškeré ostatní části potrubí (přípojky, napojení horských vpustí apod.) je navrženo z hladkého PVC (případně PP) kruhové tuhosti SN 8.

V souvislosti s tímto zadavatel předává uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta opravený soupis stavebních prací - neoceněný, ve kterém je červeně zvýrazněna oprava u nejasných položek. Tento soupis je závazný k ocenění nabídky.



Znění dotazu č. 4:

V položkovém rozpočtu je položka týkající se poplatku za skládku zeminy. Je tedy na uchazeči, aby si zvolil skládku zeminy a její poplatek? Investor nedisponuje místem, kde by mohla být zemina skladována? V technické zprávě k tomuto není žádná informace.

Odpověď na dotaz č. 4:

V projektu je uvažováno odvezení a likvidace nepotřebné části výkopku na skládce s příslušným poplatkem. Při realizaci může být přebytečná zemina použita dle požadavků investora.

V Praze dne 7. 1. 2014

S pozdravem

Allowance s.r.o.

Korunní 810/104, 101 00

Praha-Vinohrady

IČ 26140136

Ing. Ladislav Kocian
za Allowance s.r.o.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu