

**Zadavatel:**

Obec Bílovice  
Bílovice  
687 12 Bílovice  
IČ: 00290793

**Organizátor veřejné zakázky:**

Allowance s.r.o.  
Korunní 810/104  
101 00 Praha - Vinohrady  
IČ: 26140136

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA ŽÁDOST UCHAZEČE O DODATEČNÉ INFORMACE  
K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE UST. § 49 ZÁKONA Č. 137/2006 SB.,  
O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ,  
(dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka

**„Dostavba kanalizační sítě v obci Bílovice“**

vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 352093

Věc: „Dostavba kanalizační sítě v obci Bílovice“ – veřejná zakázka vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 352093 – odpovědi na dotazy.

V průběhu lhůty pro podání nabídek podali někteří z dodavatelů žádost o poskytnutí dodatečných informací. Tyto informace doručujeme všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

**Znění dotazu č. 1:**

V zadávací dokumentaci se píše, že harmonogram má mít minimálně 3 uzlové body, přičemž jeden z nich je uvedení do zkušebního provozu ČS.

ČS ale není součástí zakázky.

Jak máme tento uzlový bod uvažovat?

**Odpověď na dotaz č. 1:**

ČS skutečně není předmětem plnění. Uchazeč k požadavku, aby jedním z uzlových bodů v harmonogramu bylo uvedení ČS do zkušebního provozu, nebude přihlížet.

Na základě tohoto zjištění zadavatel vypouští ze smlouvy o dílo čl. 3.1. v následujícím znění:

„Termín připravenosti ČS pro zkušební provoz je stanoven v délce 340 kalendářních dnů ode dne protokolárního převzetí staveniště. Jedná se o závazný časový milník č. 1 dle časového harmonogramu.“

Přílohou zadavatel poskytuje opravenou smlouvu, ze které je vypuštěno výše uvedené ustanovení a jiný odkaz na ČS. Tato smlouva o dílo je závazná pro zpracování nabídky.

**Znění dotazu č. 2:**

V obchodních podmínkách – smlouvě o dílo je v čl. I. Specifikace díla uveden projektant Ing. Jaroslav Matějčíček, v předané PD k ocenění je uveden Ing. Jaroslav Majíček.

Dotaz : Které jméno bude uvedeno v SoD a zda-li je možno opravit ve Vámi deklarované smlouvě tuto změnu i za cenu nedodržení pokynů dle čl. 16. zadávací dokumentace o vypracování smlouvy v rozporu se Zadávací dokumentací, nebo zadavatel smlouvu opraví a zašle všem uchazečům ?



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel opravil ve smlouvě o dílo jméno projektanta na Ing. Jaroslav Majíček. Opravenou smlouvu zadavatel poskytuje přílohou těchto odpovědí na dotazy.

Znění dotazu č. 3:

Předložené obchodní podmínky-SoD jsou vypracovány před 1. 1. 2014, tedy s vazbou na obchodní zákoník, který byl k 1. 1. 2014 zrušen.

Dotaz: Bude doložená smlouva o dílo – podklad vypracovaný zadavatelem, která bude v nabídkách uchazečů datovaná v lednu 2014 platná pro výběrové řízení, nebo bude text smlouvy dále upraven v návaznosti na reálnou skutečnost a platné zákony?

Odpověď na dotaz č. 3:

Ano, smlouva o dílo předložená v nabídkách bude platná pro toto výběrové řízení.

Znění dotazu č. 4:

V dodatečných informacích č. 1 uvádíte, že uchazeč smí použít potrubí PVC SN 10 případně PP. Dle informací od dodavatele a výrobce se potrubí PVC SN 10 nedělá, tudíž by jsme měli nacenit potrubí PP SN 10, ale teď je zase rozdíl, zda-li má být použito potrubí hladké tak jako u PVC, nebo korugované. Prosím o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 4:

Potrubí bylo navrženo PVC anebo PP SN 10 hladké plnostěnné.

Přílohy:

*Smlouva o dílo 140110*

Tato smlouva je závazná k ocenění nabídky.

V Praze dne 10. 1. 2014

S pozdravem

**Allowance s.r.o.**

Korunní 810/104, 101 00

Praha- Vinohrady

IČ 26140136

®



Ing. Ladislav Kocian  
za Allowance s.r.o.

10.1.14



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu