

Zadavatel:

Obec Bílovice
Bílovice
687 12 Bílovice
IČ: 00290793

Organizátor veřejné zakázky:

Allowance s.r.o.
Korunní 810/104
101 00 Praha - Vinohrady
IČ: 26140136

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA ŽÁDOST UCHAZEČE O DODATEČNÉ INFORMACE
K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE UST. § 49 ZÁKONA Č. 137/2006 SB.,
O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ,
(dále jen „zákon“)**

Veřejná zakázka

„Dostavba kanalizační sítě v obci Bílovice“

vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 352093

Věc: „Dostavba kanalizační sítě v obci Bílovice“ – veřejná zakázka vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 352093 – odpovědi na dotazy.

V průběhu lhůty pro podání nabídek podali někteří z dodavatelů žádost o poskytnutí dodatečných informací. Tyto informace doručujeme všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Znění dotazu č. 1:

1.

V technické zprávě SO 06 strana 4 je popis : Realizace dolního zhlaví DZ2 bude vzhledem k blízkosti komunikace (min. 1,0 m od hrany stávající vozovky prováděna ve stavební jámě pažené ocelovými štětovnicemi (např. Larsen), které zajistí statickou ochranu stávající vozovky a po realizaci budou zkráceny a ponechány jako trvalá ochrana proti deformaci stávající komunikace. Ve výkaze výměr SO 06 jsou uvedeny položky :

231943111R00 Stěny beran. z ocel. štět. z terénu, nastraž. do 10 m	320 m2
231943211R00 Stěny beran. z ocel. štět. z terénu, zaber. do 4 m	320 m2
13442205 Štětovnice 1 463,844 t	

Vzhledem k rozměrům DZ2 Vás žádám o doložení výpočtu a půdorysného náčrtu k výše uvedenému množství beranění ocel. štětovnic.

2.

Domnívám se, že u **SO 04 položka č. 58337304 Štěrkopisek frakce 0-16 B** je nesprávný výpočet a uvedené množství.

Odpověď na dotaz č. 1:

Ad1)

V položkách týkajících se stěn beraněných z ocelových štětovnic je uvažováno s ochranou stavby obou shybek (ne jen dolního zhlaví shybky 2 DZ2), jak je uvedeno v soupise stavebních prací množství v položkách je pouze orientační a fakturováno bude v závislosti na způsobu realizace obou shybek.

V položce číslo 13442205 je množství 19,2 t (v dotaze je chybně uvedeno množství z následující



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

položky 1 463,84 t) a odpovídá množství předpokládaného počtu štetovnic, opět se jedná v závislosti na množství štetovnic o odhad a dle způsobu realizace bude upřesněno dodavatelem stavby.

Požadavek správce komunikace, který je popsán v technické zprávě je nutno dodržet nezávisle na způsobu realizace shybky 2.

Ad 2)

U SO 04 v položce 58337304 byl špatný výpočet, v příloženém souboru je položka označena oranžovým textem a hodnota je opravena na 139,932 tun z původních 197,046 tun.

Znění dotazu č. 2:

Ve výkaze výměr SO 06 jsou uvedeny položky :

334323218R00 Stěny z BŽ z cem.portlandských C30/37 tl. do 45 cm XC4 54 m3

380356241R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz. viz výkresy shybek a výztuže shybek

225 m2

380356242R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed. viz výkresy shybek a výztuže shybek

225 m2

Při ověření kontrolním výpočtem dle výkresu shybek a výztuže bylo zjištěno že:

Shybka 1: ŠACHTA HZ1 – bednění 47,3 m2

beton ŽB C30/37 7,58 m3

ŠACHTA DZ1 – bednění 35,74 m2

beton ŽB C30/37 6,13 m3

Shybka 2: ŠACHTA HZ2 – bednění 40,28 m2

beton ŽB C30/37 6,72 m3

ŠACHTA DZ2 – bednění 52,43 m2

beton ŽB C30/37 8,61 m3

Bednění HZ1, DZ1, HZ2, DZ2 celkem : 175,75 m2

Beton ŽB C30/37 HZ1, DZ1, HZ2, DZ2 celkem 29,04 m3

Kontrolu výztuže nelze provést, z důvodu že na výkrese výztuže šachet DZ2 a HZ2 není uvedena tabulka výztuže s hmotností výztuže.

Z důvodu, že na výkrese SHYBKY 1 a SHYBKY 2 nejsou zakresleny žádné jiné objekty ŽB objekty, žádám Vás o objasnění výše uvedených rozdílů bednění a betonu a o kontrolu množství výztuže.

Odpověď na dotaz č. 2:

U položek 334323218R00, 380356241R00 a 380356242R00 bylo uvedeno množství dle původního odhadu rozměrů dolních a horních zhlaví obou shybek, hodnoty při jejich upřesnění nebyly opraveny, v příloženém souboru posíláme oranžově opravené položky, kde bylo množství opraveno dle přepočtu a odpovídá Vašemu množství dle kontrolního výpočtu.

Položka 411361821R00 obsahující výztuž shybek je v pořádku, pro kontrolu posíláme výkresy DZ2



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

a HZ2 převedené do pdf, ve výkrese ve formátu dwg jsou tabulky výztuže uvedeny pro všechny objekty, původním převodem do pdf se u těchto dvou tabulka nezobrazila.

Přílohy:

1. *Výkaz výměr - bilo_neocenene_komplet_oprava_14_1_2014*
2. *SO06_12_shybka_vyztuz*
3. *SO06_13_shybka_vyztuz*

Výše uvedené přílohy jsou závazné k ocenění nabídky.

V Praze dne 14. 1. 2014


S pozdravem

Allowance s.r.o.

Korunní 810/104, 101 00

Praha- Vinohrady

IČ 26140136 (8)



Ing. Ladislav Kocian
za Allowance s.r.o.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu