

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 03

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Obec Podolí
Sídlo (příp. doručovací adresa):	Podolí č.p. 1, 664 03
IČO:	00282332
Osoba zastupující zadavatele:	Ing. Vítězslav Eliáš, starosta obce
Kontaktní osoba	Milan Pavlun Tel: 603251031; e-mail: pavlunmilan@centrum.cz

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZMOCNITELE PRO SPOLEČNÉ ZADÁNÍ PŘEDMĚTNÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO:	70932581
Osoba zastupující zadavatele:	Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Zmocnitel zmocnil zadavatele, aby za něho činil veškerá právní jednání v rámci předmětného zadávacího řízení na objekty specifikované v bodě č.8 této zadávací dokumentace, mimo podpisu smlouvy o dílo na tyto objekty.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

III/37370 Podolí průtah **Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2018-007404**
Označené: VZD/03/18

Jedná se o tyto informace:

Otázka č. 03/1:

Dle technické zprávy a vzorového příčného řezu projektové dokumentace má být asfaltocementobetonová vrstva autobusové zastávky provedena v tloušťce 50mm, ve výkazu výměr (pol. č. 24 SO 101.1) je však uvedena tloušťka 40 mm. Prosíme o informaci, která z těchto hodnot platí.

Odpověď č. 03/1:

Zadavatel provedl kontrolu a zjistil, že ve výkazu výměr je nesprávně uvedena tloušťka asfaltocementobetonové vrstvy autobusové zastávky 40 mm. Správně platí informace z projektové dokumentace, správně je tedy tloušťka 50mm. Zadavatel zpracoval REVIZI č.02 Přílohy č.4 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr kde je původní položka s kódem 56413 nahrazena položkou číslo 24 s kódem 56414. REVIZE č.02 Přílohy č.4 ZD – tvoří přílohu č. 01 tohoto VZD.

Otázka č. 03/2:

Dle našeho názoru chybí ve všech objektech ploch komunikace a chodníků položky pro úpravu pláně se zhutněním. Prosíme o jejich doplnění do výkazu výměr.

Odpověď č. 03/2:

Zadavatel provedl kontrolu a zjistil, že ve výkazu výměr nejsou tyto položky obsaženy. Zadavatel zpracoval REVIZI č.02 Přílohy č.4 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr kde doplnil tyto položky: REVIZE č.02 Přílohy č.4 ZD – tvoří přílohu č. 01 tohoto VZD.

SO101.1	doplněno	m2: 2475+460+18=2953	položka číslo: 52
SO101.2	doplněno	m2: 1209	položka číslo: 44
SO102.1	doplněno	m2: 230+ 46+ 21=297	položka číslo: 39
SO102.2	doplněno	m2: 919+ 65+ 100=1084	položka číslo: 49
SO102.3	doplněno	m2: 773+55=828	položka číslo: 33

REVIZE č.01 Přílohy č.4 ZD – tvoří přílohu č. 01 tohoto VZD.

Otázka č. 03/3:

K přesnému a jednoznačnému nacenění prosíme o bližší specifikaci položek č. 23 vrata s ocel zárubní vyklápěcí, č. 25 oplocení z ocel profilů ke SO 102.1 a položek č. 29 oplocení z ocel profilů, č. 33 zábradlí silniční s vodor madly - dodávka a montáž ke SO 102.2.

Odpověď č. 03/3:

Tímto zadavatel upřesňuje specifikaci požadovaného plnění:

Položka č. 23 vrata s ocel zárubní vyklápěcí

Jedná se o vrata odsuvná do boku, ručně ovládaná se zamykáním. Z pohledu z ulice se budou otvírat na levou stranu, kde budou zalomeny do pravého úhlu a budou se vysouvat podél stávající zdi. Na tyto zdi bude konstrukce kotvena. Nad konstrukcí bude osazeno oplechování. Pro výrobu posuvných vrat jsou použity sekce o šířce 500mm, které jsou vyrobeny z oboustranně pozinkovaných plechů o síle 0,6mm. Izolační výplň tvoří PUR pěna silná 40mm. Vrata budou vybavena sekcemi s ochranou proti sevření prstů.

Položka č. 25 oplocení z ocel profilů

Položka č. 29 oplocení z ocel profilů

Jedná se o základní typ kovového plotu, který tvoří dva vodorovné masivnější nosné profily. Na vodorovné nosné příčníky jsou připevněny svislé prvky z čelní strany.

Svislé prvky se použijí plně v provedení masivní hranol 14x14 mm. Nosný vodorovný prvek plotů je zesílený z důvodu tuhosti plotového dílce. Konstrukce plotů je řešena skrytými sváry tak, aby z čelního pohledu nebyly spoje vidět. Celý výrobek žárově zinkovaný v tekuté lázni zinku při 640°C.

Položka č. 33 zábradlí silniční s vodor madly - dodávka a montáž. Specifikace dle TP 186 - ZÁBRADLÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, TECHNICKÉ PODMÍNKY, tvar dle obrázku číslo 4 – Schéma silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí s výplňovým prutem bez vodící funkce pro nevidomé a slabozraké.

Otázka č. 03/4:

Domníváme se, že u položky č. 12 uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhutnění SO 102.2 a položky č.10 uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhutnění SO 102.3 má být místo měrné jednotky M3 uvedena jednotka T. Prosíme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 03/4:

Zadavatel provedl kontrolu a zjistil, že ve výkazu výměr je nesprávně uvedena struktura uvedených položek. Zadavatel zpracoval REVIZI č.02 Přílohy č.4 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr kde bylo opraveno chybné množství (bez přepočítání na tuny), jednotky položky zůstaly zachovány. REVIZE č.02 Přílohy č.4 ZD – tvoří přílohu č. 01 tohoto VZD.

Otázka č. 03/5:

Dle technické zprávy a vzorového příčného řezu projektové dokumentace má být betonová dlažba chodníku v rozměrech 20x20x6 cm, v objektu SO 102.1 výkazu výměr jsou ale u pol. č. 18 uvedeny údaje 20x10x6 cm. Prosíme o informaci, které rozměry platí.

Odpověď č. 03/5:

Zadavatel provedl kontrolu a zjistil, že ve výkazu výměr je nesprávně uvedena rozměr betonové dlažby. Zadavatel zpracoval REVIZI č.02 Přílohy č.4 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr kde byl opraven chybný rozměr dlažby. REVIZE č.02 Přílohy č.4 ZD – tvoří přílohu č. 01 tohoto VZD.

INFORMACE č. 03/6

Dodavatele jsou povinni použít pro zpracování nabídky na předmětnou zakázku REVIZI č.02 Přílohy č.4 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zadavatel tímto ruší platnost Přílohy č.4 REVIZE č.01 ZD.

INFORMACE č. 03/7

Zadavatel v důsledku poskytnutého vysvětlení rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 99 zákona. Zadavatel proto upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

- nové znění bodu IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast: Datum: 3.5. 2018 Místní čas: 10:00 hodin
- nové znění bodu IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: 3.5.2018 Místní čas: 10:15 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

Přílohy:

č. 1 – Příloha zadávací dokumentace REVIZI č.02 Přílohy č.4 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V Podolí, dne 24.4.2018

.....
Ing. Vítězslav Eliáš, starosta obce