




PŮDORYSNÝ ŘEZ:



ŘEZ 1-1':



ŘEZ 2-2':



LEGENDA :

- ① PE d90
- ② PE d63
- ③ BENTONITOVÁ PÁSKA + CEMENTOVÁ ZÁLIVKA
- ④ OCELOVÝ ŽEBŘÍK, stupadla 300 mm, pozinkový
- ⑤ KARI SÍŤ OKA 150/150, Ø 8/8, OCEL 11 373, KRYTÍ 35mm
- ⑥ BETON ČSN EN 206-1 - C12/15 - X0(CZ) - CL 1,0
- ⑦ BETON ČSN EN 206-1 - C30/37- XC4 - CL 1,0
- ⑧ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU
- ⑨ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 200mm
- ⑩ HYDROIZOL. PÁSY BITAGIT 2 x + SPÁDOVÝ BETON B15 - tl. 50-100 mm
- ⑪ POKLOP LITINOVÝ 600x600
- ⑫ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA-POJÍZDNÁ, STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT 2400x2400
- ⑬ ZATRAVNĚNÍ

Poznámka:
Armaturní šachtu je možné realizovat monolitickou betonovou na místě nebo dodat již hotovou prefabrikovanou. Úroveň hladiny podzemní vody předpokládáme v úrovni pokládky potrubí. Při uložení šachty musíme brát ohled na úroveň hladiny podzemní vody a zajistit odolnost proti vzlaku betonovou armaturní šachtou s dostatečnou šířkou stěny (min 300 mm při HPV 1,5 m pod terénem) nebo obetonováním prefabrikované šachty v dostatečné tloušťce.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. DANIEL KOTAŠKA			EKOMONITOR PÍŠŤOVY 820 537 01 CHRUDIM E-MAIL: EKOMONITOR@EKOMONITOR.CZ TEL: 469 682 303 FAX: 469 682 310	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :		
PROFESE : V+K				
ING. DANIEL KOTAŠKA	ING. ELIŠKA KUDRNOVÁ	ING. DANIEL KOTAŠKA		
INVESTOR : Obec Malenice, Na Návsí 95, 387 06 Malenice			ČÍSLO ZAKÁZKY	6615 15 041
NÁZEV AKCE : MALENICE NAPOJENÍ VRTU HV-4 NA VODOVODNÍ SOUSTAVU MALENICE-ZLEŠICE			FORMÁT A4	2
ČÁST : D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			DRUH PROJEKTU	DSP
			DATUM	03. 2016
			MĚŘITKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU : D.6 armaturní šachta.dwg STAVEBNÍ VÝKRES ARMATURNÍ ŠACHTY			ČÍSLO VÝKRESU : D.6	PARÉ Č.: