

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

1. Identifikační údaje o zadavateli.

TEPLO Přerov a.s.

Se sídlem: Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov

IČ: 25391453, DIČ: CZ25391453

Zastoupená: Mgr. Josef Kulíšek - předseda představenstva

Ing. Jiří Lajtoch - místopředseda představenstva

(dále jen **zadavatel**)

Zastoupení podle § 151 zákona č. 137/2006 Sb.:

Marandis s.r.o.

Se sídlem: Pivovarská 139/5, 743 01 Bílovec

IČ: 29382122, DIČ: CZ29382122

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 37739

statutární orgán: Martin Anders, jednatel

(dále jen **administrátor**),

Zadavatel veřejné zakázky „**Realizace FVE na objektech společnosti TEPLO Přerov a.s.**“ poskytuje dodavatelům dodatečné informace:

DOTAZ Č.1:

Účinnost článků 16%, je z jakého důvodu?? Oporu ve vyhlášce ani v zákoně nemá.

ODPOVĚĎ Č.1:

Minimální účinnost fotovoltaického polykrystalického článku 16% je uvedena ve vyhlášce č. 349/2010 Sb. - příloha č. 14.

DOTAZ Č.2:

Panely o výkonu 250Wp jsou z důvodu jakého?? Tento typ značně zužuje nabídku a prodražuje zakázku.

ODPOVĚĎ Č.2:

Výkon panelů 250 Wp je dle návrhu v projektové dokumentaci z důvodů prostorového umístění panelů na objektech.

DOTAZ Č.3:

Proč zakázka nebyla vypsána včetně PD?

ODPOVĚĎ Č.3:

V rámci Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. je nutno cenové nabídky vypracovávat dle projektové dokumentace pro realizaci stavby. Proto byla oslovena projekční firma, která tyto projekty vypracovala.

DOTAZ Č.4:

Proč je v zadání použití kabelu 6mm v podmínce???zakázku to prodražuje a navíc v tak krátkých vzdálenostech 6mm kabel má opačný efekt na výkon.

ODPOVĚĎ Č.4:

Použití kabelu 6mm je stanoveno projektantem, který ho navrhl dle výpočtu.

DOTAZ Č.5:

Slepé položkové rozpočty „proč jsou tak detailně rozepsány až na jednotlivé kabely a matice „???

ODPOVĚĎ Č.5:

Slepé položkové rozpočty jsou detailně rozepsány z důvodů transparentnosti jednotlivých nabídek.

DOTAZ Č.6:

Panely polykrystalické z jakého důvodu???

ODPOVĚĎ Č.6:

Polykrystalické panely byly navrženy na základě doporučení odborníků a z důvodu orientace jednotlivých objektů na světové strany.

DOTAZ Č.7:

Střídač s účinností 96% ?

ODPOVĚĎ Č.7:

Střídač s účinností 96% je v současné době standardem.

DOTAZ Č.8:

Vyjádření ČEZ k PD „a dodatečné podmínky ČEZ,, musí být obsahem cenové nabídky?

ODPOVĚĎ Č.8:

Nejsou obsahem nabídky, zajišťuje zadavatel.

V Přerově dne 04.04.2013

.....
Za organizátora