

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Veřejný zadavatel: Sídlo:	Město Mladá Vožice a Vožická majetková s.r.o. na základě smlouvy o společném postupu zadavatelů
IČ:	IČO : 00252557 DIČ : CZ00252557
Jméno a příjmení:	Mgr. Jaroslav Větrovský – starosta
Profil zadavatele	www.stavebnionline/profil/00252557
Předmět veřejné zakázky:	„Oprava ulice Obětí nacismu“
Uveřejněná zn. :	VZ 05/2014
Zadávací řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 :

V zaslané „Výzvě k podání nabídky“ je uvedeno v článku **5. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče pro plnění veřejné zakázky**

odstavec **ad d) Technické kvalifikační předpoklady** splňuje uchazeč (dodavatel), který předloží

- formou čestného prohlášení Seznam osob odpovědných za odborné vedení realizace stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., kteří mají vydáno osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby, vodohospodářské stavby

ODPOVĚĎ NA DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 :

Správné znění –

- formou čestného prohlášení Seznam osob odpovědných za odborné vedení realizace stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., kteří mají vydáno osvědčení o autorizaci v **oboru dopravní stavby, vodohospodářské stavby**

Příloha – Čestné prohlášení uchazeče

Správné znění textu v části – **Technické kvalifikační předpoklady** (pod tabulkou seznamu staveb)

Já, níže podepsaný uchazeč (resp. osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče) o výše uvedenou zakázku, prokazují dále splnění technických kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením o tom, že jako dodavatel zabezpečíme odborné vedení stavby stavbyvedoucím : jméno a příjmení

obor autorizace : **dopravní stavby**

číslo osvědčení: (viz příloha)

obor autorizace : **vodohospodářské stavby**

číslo osvědčení: (viz příloha)

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE č. 2

Dle zadávací dokumentace (obchodní podmínky) má být součástí díla jak zkouška těsnosti kanalizace, tak její kamerová prohlídka. Výkaz výměr ovšem obsahuje jen položku pro zkoušku vodotěsnosti kanalizace

Dotaz: Opravdu zadavatel požaduje kromě kamerové prohlídky i zkoušku těsnosti kanalizace, když pro kolaudaci a dle ČSN je kamerová prohlídka dostačující? Pokud ano, doplní zadavatel pro kameru položku do výkazu výměr? Pokud ne, máme do položky 920000001 Zkouška vodotěsnosti uvést cenu za kamerovou prohlídku?

ODPOVĚĎ NA DODATEČNÉ INFORMACE č. 2 :

Zadavatel bude při předání a převzetí dokončeného díla požadovat na zhotoviteli předložení kamerové prohlídky položeného kanalizačního potrubí. Cena za kamerovou prohlídku bude součástí konečné ceny uchazeče.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE č. 3

Pro objekty vodovodu a kanalizace není k dispozici žádná PD kromě situace. Typ potrubí pro kanalizaci je tedy určen jen předaným výkazem výměr. Ten uvádí, že potrubí DN 300 a DN 400 bude PVC-U korugované SN 8, které se již skoro nepoužívá.

Dotaz: Můžeme toto potrubí nahradit jiným plastovým potrubím kruhové tuhosti SN8 ? Například potrubí PP korugované SN 8 nebo PVC hladké SN 8? Pokud by zadavatel povolil jen potrubí PVC hladké, pak je ještě potřeba určit jestli musí být s kompaktní stěnou nebo může být použito i s pěnovým jádrem.

ODPOVĚĎ NA DODATEČNÉ INFORMACE č.3 :

Uchazeč ocení předložený výkaz výměr.

Ostatní zůstává beze změn.

Za zadavatele :

