



Tento projekt „REKONSTRUKCE CHRÁNĚNÉHO PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU PIVOVARU VE VLACHOVĚ BŘEZÍ“, registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/25.02763, je spolufinancován Evropskou unií

V Českých Budějovicích 30. 5. 2014

VĚC: DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Evidenční číslo veřejné zakázky: 483834

Datum zahájení užšího řízení: 2. 5. 2014

Datum zveřejnění užšího řízení: 5. 5. 2014

Název veřejné zakázky:

**REKONSTRUKCE CHRÁNĚNÉHO PAMÁTKOVÉHO
OBJEKTU PIVOVARU VE VLACHOVĚ BŘEZÍ**

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.14/3.2.00/25.02763

ZADAVATEL: Město Vlachovo Březí

zastoupené starostou obce, panem Lubomírem Dragounem
náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí
IČ: 00250821

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE: společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Na základě žádosti o dodatečné informace Vám sdělujeme v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle Zadávací dokumentace – pokynů pro zpracování nabídky, čl. 2.4 VYJASŇOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE odpovědi na dotazy dodavatele:

PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE A ODPOVĚDI NA DOTAZY:

dotaz č. 1:

Žádám Vás o doplnění výkresů pro vybavení objektu č. 1 - všech položek 1.1 až 1.4, zejména přenosné dřevěné pódium - jaké variabilní výšky - prosím o specifikaci obou výšek, specifikaci délky přístupového schodiště - jaká konstrukce, povrch atd. Prosím o výkres pol. 1.2.2.

odpověď na dotaz č. 1:

Viz samostatná příloha DPD – 6 stran A4.

dotaz č. 2:

Jaká je výška komína K1?

odpověď na dotaz č. 2:

Výška komína je 16,78 m.

dotaz č. 3:

V půdoryse je označeno oprava komína v zázemí sálu - ve výkazu výměr jsem nenašla, co se myslí pod pojmem oprava komína.

odpověď na dotaz č. 3:

Komín K1 – jedná se o třísložkový pevný komín se dvěma průduchy DN20 a větrací šachtou – prefabrikovaný certifikovaný výrobek. Délka komínu je $2,33 + 12,95 + 1,5 = 16,78$ m – v souladu s výkazem výměr pol. 142 – 144.

dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr v kapitole svislé konstrukce (pol. 18-24) je uveden třísložkový komín a v kapitole kotelny (pol. 142-144) je také uveden třísložkový komín, nedablují se položky? V půdoryse jsem našla pouze třísložkový komín K1 - 1 ks.

odpověď na dotaz č. 4:

Za účelem opravy komína v místnosti „Zázemí sálu“ je v soupisu prací a dodávek navržen třísložkový kovový komín D160 v provedení nerez výšky $17 \times 0,95$ m = 16,15 m. Rozumí se montáž tohoto komínu do zděné niky po původním komínu a vyvedení nad střešní plášť – vše dle výkazu výměr pol. 18 – 24.

dotaz č. 5:

Prosím o doplněný výkresu stávajících schodišť pro nacenění oprav. Zda má být součástí oprav i zábradlí schodiště - není ve výkazu výměr.

odpověď na dotaz č. 5:

V soupisu prací a dodávek s výkazem výměr je zachycena důkladná oprava a restaurování hlavního schodiště s dubovými stupni. Jedná se položky výkazu 175, 176, 179, 180, 181. Ostatní drobné opravy, vyčištění a doplnění zábradlí dalších 8 dřevěných schodišťových ramen jsou obsahem položek 178, 182, 181, 59, 65. Viz příloha – půdorysy hlavního schodiště – 4 ramena.

Zadavatel současně v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PODÁNÍ NABÍDEK

Obálky budou doručeny poštou nebo osobně do sídla zástupce zadavatele, firmy STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice do ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. **do 12. 6. 2014 do 10⁰⁰ hodin**. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek, tzn. dne 12. 6. 2014 v 10⁰⁰ hodin v zasedací místnosti zástupce zadavatele, v sídle firmy STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice.

Při otevírání obálek mohou být přítomni pouze osoby určené zadavatelem a po jednom zástupci za uchazeče (z kapacitních důvodů).

S pozdravem

Jaroslav Vítovec
jednatel společnosti

PŘÍLOHY:

- Výkres Detail schodiště 1. NP, výkres Detail schodiště 2. NP, výkres Detail schodiště 3. NP, Doplnění DPS – vybavení.