

V Českých Budějovicích 23. 7. 2014

VĚC: DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Evidenční číslo veřejné zakázky: 489091

Datum zahájení zadávacího řízení: 10. 7. 2014

Datum zveřejnění zadávacího řízení: 11. 7. 2014

Název veřejné zakázky:

VODOVODNÍ PŘIVADĚČ LOCHOVICE – LHOTKA

ZADAVATEL: Obec Lhotka

zastoupená starostou obce, panem Karlem Fialou
Hořejší 16, 267 23 Lhotka
IČ: 00509728

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Na základě žádosti o dodatečné informace Vám v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle Zadávací dokumentace – pokynů pro zpracování nabídky, čl. 2.4 VYJASŇOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE sdělujeme odpovědi na dotazy dodavatele.

PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE A ODPOVĚDI NA DOTAZY:

dotaz č. 1:

V technické zprávě se na str. 6, D3 e) uvádí: podchod odvzdušňovacího potrubí
Ve výkazu výměr jsme tuto položku nenalezli. Jak máme tuto položku nacenit?

odpověď na dotaz č. 1:

Detail uložení odvzdušňovacího potrubí v asfaltové komunikaci je uveden v příloze SO 01 – D.1.1.6. Podchod odvzdušňovacího potrubí je specifikován v položkách 20, 21, 28, 40, 41, 42 a je součástí položek zemních prací 1 až 19, položek komunikace 29 až 32 a položek ostatní konstrukce a práce – bourání 67 až 72. Oceňte položky dle soupisu prací a dodávek.

dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr SO.02, p.č. 27-28 se uvádí zřízení plochy ze silničních panelů. V technické zprávě se o zřízení provizorní komunikace neuvažuje. Jedná se o cca 5600 m² a 615 ks panelů.

Jak v této položce postupovat?

odpověď na dotaz č. 2:

Situační a vzorové provedení provizorní komunikace z panelů je uvedeno ve výkresu č. C.2 a SO 02 - D.1.1.9. Jedná se o provedení panelové staveništní komunikace v pracovním pruhu na zemědělsky obdělávaných pozemcích. Oceňte položky dle soupisu prací a dodávek.

Vzhledem k tomu, že nedochází k žádné úpravě zadávacích podmínek, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek ve smyslu § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

S pozdravem

Ing. Martina Gabrielová
sekce technické přípravy