

Určeno všem dodavatelům,
kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace nebo kterým byla
zadávací dokumentace poskytnuta

DODATEČNÉ INFORMACE Č.1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název veřejné zakázky:

Dešťová kanalizace Kostelní náměstí Svitavy

Identifikační údaje veřejné zakázky

Evidenční číslo VZ na profilu zadavatele:	P15V00000003
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
VZ podle výše předpokládané hodnoty:	podlimitní

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kanalizace Svitavy, s.r.o.
Sídlo:	Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy
IČ:	03228711

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle §49 zákona č.137/2006Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

V PD textová část - Souhrnná technická zpráva str.6 se hovoří, že má být použito cituji **"Plastové kanalizační potrubí DN300-400 o kruhové tuhosti SN12"**. Ve výkazu výměr jsou použity položky (č.65,66) pro ocenění dodávky **"Potrubí z plastových kanalizačních trub SN12 DN..."**

V tabulce šachet jsou ovšem vývody označeny - materiál potrubí **"PP UR2"**. Z tohoto důvodu prosím o sdělení jaký typ potrubí má být dodán, tzn. konstrukce potrubí (hladké, žebrované, korugované), materiál (PP, PVC)


Kanalizace Svitavy s.r.o.

v Hradci Králové oddíl C, vložka 33904

ODPOVĚĎ 1

V souhrnné technické zprávě je konstrukce potrubí popsána v bodě B.2.6 písm. c), kde je uvedeno: „*Kanalizační potrubí je plastové hladké o min. kruhové tuhosti SN 12*“. Z toho dále vychází soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr v položkách č. 65 a 66. I nadále zůstávají v platnosti jak údaje v souhrnné technické zprávě, tak údaje v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Ve Svitavách dne 20.3.2015



Ing. Jaroslav Kytýr
jednatel společnosti