

Vysvětlení zadávací dokumentace dodatečné informace č. 1

<i>Veřejný zadavatel se sídlem:</i>	Město Mladá Vožice Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice
<i>IČ / DIČ:</i>	IČO : 00252557 DIČ : CZ00252557
<i>Zastoupený:</i>	Mgr.Jaroslav Větrovský – starosta
<i>Název veřejné zakázky:</i>	Mladá Vožice –Sluneční ulice-technická vybavenost II.etapa-inženýrské sítě
<i>Uveřejněná zn.:</i>	ZPŘ/08/2019
<i>Profil zadavatele:</i>	www.stavebnionline.cz/profil/vozice
<i>Elektronický nástroj zadavatele:</i>	https://nen.nipez.cz/VestnikNEN
<i>Druh a režim zadávacího řízení:</i>	Podlimitní veřejná zakázka Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce , dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Veřejný zadavatel obdržel dne 12.03.2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění :

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na nesrovnalost mezi výkazem výměr a technickou zprávou. Ve výkaze je uvedeno kanalizační potrubí **PP plnostěnná třívrstvá SN 12** a v technické zprávě je uvedeno potrubí **PP KG 2000 SN 12**. Byl jsem informován dodavatelem, že potrubí PP KG 2000 se vyrábí pouze v **SN 10**.

Odpověď- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejný zadavatel po konzultaci se zpracovatelem projektové dokumentace potvrzuje, že platí výkaz výměr ze zadávací dokumentace tj. potrubí PP plnostěnné třívrstvé SN 12.

Výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace s ohledem na jeho rozsah nemá vliv na termín podání nabídek, který zůstává nezměněn.

V Mladé Vožici 13.3.2020

zástupce zadavatele: