



Dodatečné informace č. 6 k zadávací dokumentaci

<i>Veřejný zadavatel se sídlem:</i>	Město Mladá Vožice Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice
<i>IČ / DIČ:</i>	IČO : 00252557 DIČ : CZ00252557
<i>Zastoupený:</i>	Mgr.Jaroslav Větrovský – starosta
<i>Název veřejné zakázky:</i>	Zlepšení podmínek pro technické a jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá Vožice – stavební část
<i>Profil zadavatele:</i>	www.stavebnionline.cz/profil/vozice
<i>Elektronický nástroj zadavatele:</i>	https://nen.nipez.cz/VestnikNEN
<i>Druh a režim zadávacího řízení:</i>	Podlimitní veřejná zakázka Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce , dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Dotaz č.1

Rozpočet obsahuje pozici č.76 – 9-001 Uložení suti na skládce – 318,767 tun. Obsahuje tato cena i případný poplatek na skládce, nebo se jedná pouze o uložení suti, jak je uvedeno v znění položky?

Odpověď:

Položka č. 76 z výkazu výměr : Uložení suti na skládce - obsahuje i poplatek za uložení (skládkovné).

Dotaz č.2

Dále prosím o upřesnění zadání.

Plošina č.1 z 1.NP do 2. NP ($\pm 0,000$ - +4,408, dvouramenné schodiště)

Plošina č. 2 z 2.NP do 3. NP - tady mám dotaz, zda bude plošina dvoustanicová a bude spojovat pouze +4,408 a +9,708 nebo bude třístanicová a bude zajižďet do + 3,808. Třístanicová varianta je sice dost nepravděpodobná, ale technicky možná.

Odpověď :

Plošina č. 1 z mezipodesty -2,198 m (hlavní vstup) do 2 NP +4,408 m (výstup + nástup - 2,198, + 0,00 , + 2,204 , +4,408 m)

Plošina č. 2 z 2 NP +4,408 m do 3 NP + 9,708 m (pouze mezi podlažími - 2 stanice)

Mladé Vožici 17.4.2020

zástupce zadavatele:

Ing. Václav Pivokonský