

Dodatečné informace č. 1

Dotaz:

Věcné dotazy k zadání – PD výběrového řízení „Zateplení ZŠ Strmilov“

Dobrý den,

po prostudování podkladů, jsme zjistili v oddílu výplní otvorů několik výrobků, které jsou z důvodu následného bezproblémového užívání nevyrobitelné. Jedná se o okna jednodílná nebo nadsvětlíky, kde je šířka okna výrazně větší než výška. Taková okna nelze vyrobit jako otevíravá a sklopná. V opačném případě by totiž tahové síly na závěsy okna zapříčinili jeho následné svěšování a tudíž problémy při užívání. Lze toto řešit jednokřídlovými okny v provedení pouze jako sklopná nebo dvoukřídlovými okny se zachováním otevírání a sklápění na jednom křídle.

Jedná se o pozice	S0 01	1/01
		5/01
		10/01
	S0 02	6/02
		7/02
		8/02

U pozic S0 03 jsou křídla, kde má být zřejmě pákový ovladač, který není uveden ve výkazu výměr a zároveň je možné toto vyrobit pouze jako okno, které přikládáme v příloze tohoto dopisu.

Prosíme o vyjádření k výše uvedeným otázkám, dle našeho názoru, nepřesných podkladů a zadávací dokumentace pro zpracování nabídky na výše uvedenou akci.

Mnohokrát Vám děkujeme za Vaši odpověď.

Odpověď:

Příloha dodatečných informací č. 1 – Vyjádření projektanta.