

Dodatečné informace č.4 k zadávacím podmínkám

Název zakázky : Obyčtov - Novostavba splaškové kanalizace

Zadavatel : Obec Obyčtov
Obyčtov 80, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 00546739

Druh veřejné zakázky : Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení : Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

Dotaz č. 1

V soupisech prací v oddíle 5 Komunikace je uvedena položka:
566 90 Vyspravení podkladu po překozech pro inženýrské sítě, se zhutněním

566904111R00	...kamenivem obalovaným asfaltem	t	94,72128
	696,48*0,08*1,7		94,72128

Uchazeč se domnívá, že je chybný koeficient pro objemovou hmotnost – 1,7. Uchazeč má za to, že správná hodnota tohoto koeficientu je 2,42 t/m³.

Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď č. 1

V SO01 v pol.č. 60 je upraven výkaz výměr, kde koeficient objemové hmotnosti 1,7 byl nahrazen koeficientem 2,42 t/m³.

Ta samá položka se vyskytuje i v jiných stavebních objektech, kde byl rovněž opraven tento koeficient. Jedná se o SO02 pol. 48, SO03 pol. 56, SO04 pol. 40, SO05 pol. 24, SO06 pol. 51 a SO07 pol. 20.

Dotaz č. 2

V soupisu prací „SO01 001 Pol „ v oddíle 5 Komunikace je uvedena položka, kde výpočet uvažuje tloušťku vrstvy 80 mm:

566 90 Vyspravení podkladu po překozech pro inženýrské sítě, se zhutněním

60	566904111R00	...kamenivem obalovaným asfaltem	t	94,72128
		696,48*0,08*1,7		94,72128

Tato položka je i v soupisu prací „SO02 001 Pol“ jako položka č. 48.

Ve výkrese č. D.1.13 je ve vzorovém řezu uvedena konstrukční vrstva OKS-I-120 mm.

Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď č. 2

Výkres D.1.13 se vztahuje na uložení v komunikaci III. třídy. K vrstvě OKS-I-120mm je položka č. 57 v SO01. V místních komunikacích je uvažováno s touto vrstvou v tl. 80 mm. Viz. položky u kterých se měnil koeficient.

INFORMACE 1

Aktualizované soupisy prací dodávek a služeb uvedené v příloze dodatečných informací č. 4 použijí dodavatelé pro vpracování svých cenových nabídek!

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Výzvu k podání nabídky následovně:

Čl.5 odst. 5.1. nově Lhůta pro doručení nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.10. 2016 v 16:30 hod.

Čl.6 odst. 6.1. nově Termín otevírání obálek s nabídkami:

Otevírání obálek s nabídkami e uskuteční dne 10.10. 2016 v 16:31 hod.

Příloha:

- upravený soupis prací , dodávek a služeb

Ve Žďáře nad Sázavou dne 28.09.2016

Ing. Hana Veselá
osoba pověřená výkonem
zadavatelských činností