

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Komunitní kompostárna - Svitavy
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	239950
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Svitavy
Sídlo:	T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ:	00277444
1.4. Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

V objektu IO 02 – Plocha pro kompostování, oplocení. Je tam uvedena hloubka základu plotu 600 mm (nemělo by být alespoň 800 mm? Vzhledem ke stabilitě plotu.)
Vzdálenost mezi sloupky je 3 500 mm (neměla by být vzdálenost menší? Vzhledem ke stabilitě plotu.)

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel trvá na původním znění, hloubka základů a rozteč sloupků uvedená v předané dokumentaci pro provádění stavby je v pořádku.

DOTAZ 2

V objektu IO 02 – Plocha pro kompostování. Je uvedené zřízení podkl upr zem tl 50 cm (v technické zprávě je uvedeno v množství 4% vápna, ve výkazu výměr je uvedeno 168,94 t vápna na stabilizaci). Není množství tun chybné? Nemělo by být množství menší cca o 1/2?
Obdobné je to i v objektu IO 01 Příjezdová komunikace.

ODPOVĚĎ 2

Výměra v tunách je v pořádku. Všichni dodavatelé ocení výměry dle předaného soupisu prací, dodávek a služeb pro oba inženýrské objekty.

DOTAZ 3

V položkovém rozpočtu obj. IO 01 Příjezdová komunikace a obj. IO 02 Plocha pro kompostování v etapě 5 Komunikace je položka Beton asf.ACO 11+(ABS) modif. Do 3m, 4cm. V TZ a PD je tento beton veden jako nemodifikovaný. Která varianta bude platit?

ODPOVĚĎ 3

Platný a pro zpracování nabídky závazný je asfaltový beton modifikovaný, tak jak je uvedený v soupise prací, dodávek a služeb.

V Brně dne 25. 2. 2013

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností