

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 631 – Želátovská 44, Přerov a okruhu VST 679 – Zahradní (II. etapa) v Přerově Předměstí
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	4119
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Teplo Přerov, a.s.
Sídlo:	Blahoslavova 1499/7, 750 11 Přerov 2
IČ:	253 91 453
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Je možné použít u předizolovaného potrubí v části Zahradní svařované trubky.

ODPOVĚĎ 1

Pro akci Zahradní lze použít svařované trubky. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje všem dodavatelům nové upravené podklady pro zpracování nabídkové ceny, které jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Všichni dodavatelé zpracují cenovou nabídku v souladu s nově předanými soupisy stavebních prací. Za tímto účelem poskytuje zadavatel nový upravený soupisy stavebních prací (výkaz výměr) potrubní – Zahradní, novou upravenou Technickou zprávu a novou upravenou Specifikaci materiálu.

DOTAZ 2

Prosím, jestli je možné poskytnout bližší informaci o polyuretanových trubkách. Dodavatelé se na mě obrazejí, že neví, o jaké trubky se jedná. Je možné zaslat katalogový list?

ODPOVĚĎ 2

U akce Želátovská, kde je zachován čtyřtrubkový systém rozvodu, je pro rozvody teplé vody (dříve označováno TUV) navrženo předizolované potrubí s plastovou mediovou trubicí. S ohledem na nutnost důsledně respektovat stávající trasu rozvodů (stávající potrubní kanály), vycházel zpracovatel projektové dokumentace při návrhu technického řešení ze systému, který nabízí dodávku tvarovek v technologii předizolovaného potrubí. Katalogové listy není možné poskytnout, bylo by to v rozporu s § 44 odst. 11 zákona 137/2006 Sb. v platném znění.

DOTAZ 3

V rozpočtu jsou uvedeny šroubovací tvarovky. V technické zprávě je uvedeno všechny spoje budou lisované. Požadujete tedy lisovací nebo šroubovací tvarovky.

ODPOVĚĎ 3

Platí jak je uvedeno ve specifikaci – spoje potrubí jsou lisované, u tvarovek šroubované.

DOTAZ 4

Je nějaký speciální požadavek na potisk a barvu u výstražných folií nad elektro kabely.

ODPOVĚĎ 4

Není žádný speciální požadavek na barevné a grafické provedení výstražné folie. Je možné použít běžnou červenou výstražnou folii.

DOTAZ 5

Vzhledem ke krátkému termínu pro podání nabídky a také souběžně probíhajícími svátky reálně hrozí možnost, že nebudeme schopni předložit v požadovaném termínu kvalitní nabídku na zhotovení akce. Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu pro podání nabídky do 15.4.2013.

ODPOVĚĎ 5

Viz dodatečná informace níže.

DODATEČNÁ INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU

Vzhledem k tomu, že výše uvedené dodatečné informace částečně upravují zadávací podmínky, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a v souvislosti s tím mění níže uvedené body v Písemné výzvě k podání nabídky.

Bod 7.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **19.4.2013 v 11.00 hod.**

Bod 8.1. Termín otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **19.4.2013 v 11.01 hod.** v sídle společnosti RTS, a.s., zasedací místnost v 2.NP. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

Přílohy:

Nový upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr) potrubní – Zahradní.xls

02 - Technická zpráva.doc

08 - Spec mat - potrubní+elektro.doc

V Brně dne 04.04.2013