

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce teplovodních rozvodů
Evidenční číslo veřejné zakázky:	483019
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Teplo Přerov, a.s.
Sídlo:	Blahoslavova 1499/7, 750 11 Přerov 2
IČ:	253 91 453
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Součástí vedlejších rozpočtových nákladů je mimo jiné vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

Toto je součástí výkazu výměr u části 1 (VST 680 Pod Skalkou Přerov) a části 2 (VST 678 Teličkova Přerov), nikoliv však u části 3 (VST 674 Jižní čtvrť Přerov) a části 4 (Velké Novosady). Je tedy vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby součástí cenové nabídky u části 2 a části 3?

ODPOVĚĎ 1

Ano, vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby je součástí cenové nabídky i u části 3 a části 4 (viz soupisy prací - vedlejší rozpočtové náklady - pol. č. 1 Průzkumné geodetické a projektové práce - "práce spojené s vytýčením stavby, dokumentací skutečného provedení a geodetickým zaměřením")

DOTAZ 2

Ve výkazu výměr ani v textové části není uvedeno, jak budou řešeny poplatky za užívání veřejného prostranství (poplatky za zábor). Jsou součástí cenové nabídky poplatky za zábor?

ODPOVĚĎ 2

Poplatky za zábor nejsou součástí cenové nabídky.

DOTAZ 3

V technické zprávě je uvedeno... "bude použito potrubí z trubek ocelových bezešvých nebo podélně svařovaných", ve specifikaci potrubního materiálu ..."trubky ocelové podélně svařované", ve výkazu výměr ..."montáž a dodávka předizolovaného potrubí". Prosím o upřesnění, zda se jedná o trubky ocelové podélně svařované dle specifikace, nikoliv bezešvé.

ODPOVĚĎ 3

Uchazeči ocení položky předizolovaného potrubí dle specifikace materiálu, tj. předizolované potrubí s trubkami ocelovými podélně svařovanými.

V Brně dne 29. 4. 2014

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností

Tel.: 545 120 211 | Fax: 545 120 210

E-mail: rts@rts.cz | www.rts.cz

KB Brno venkov, č.ú. 446942-641/0100

