

DODATEČNÉ INFORMACE 2 (KE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACI)

Název veřejné zakázky:	Dodávka profilových elektroměrů
Evidenční číslo veřejné zakázky:	513660
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	E.ON Distribuce, a.s.
Sídlo:	F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
IČ:	28085400
Veřejná zakázka podle předmětu:	Dodávky
Forma zadávacího řízení:	Jednací řízení s uveřejněním
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku či z vlastního podnětu poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Náš dotaz směřuje k „Technická specifikace pro elektroměry s profilovým měřením spotřeby/výroby činného a jalového výkonu v 6 kvadrantech (3 bodová montáž)“ k kapitole 9.1 Seznam požadavků, k bodům 26 - 28: Domníváme se, že hodnoty pro parametry EMC uvedené v bodech 26 – 28 (str. 20) v kapitole 9.1 Seznam požadavků, by měli odpovídat hodnotám uvedeným v bodech 26 – 28 (str. 6) v kapitole 4.1 Základní požadavky. Můžeme prosím požádat o objasnění tohoto požadavku?

ODPOVĚĎ 1

Správné hodnoty jsou v bodě 26 – 28 na straně 6.

Body 26 – 28 na straně 20 se opravují následovně:

26	Parametry EMC – Odolnost vůči elektrostatickým výbojům	8 kV (kontaktní) dle EN 61000-4-2 15 kV (vzduchem) dle EN 61000-4-2		[ANO/NE]
27	Parametry EMC – Zkouška na rychlé přechodové jevy	4 kV dle EN 61000-4-4		[ANO/NE]
28	Parametry EMC - Zkouška odolnosti proti rázovým impulsům	4 kV dle EN 61000-4-5		[ANO/NE]

INFORMACE 1

Zadavatel v příloze těchto dodatečných informací předává uchazečům pro další zpracování nabídky platný soubor Technická specifikace pro elektroměry s profilovým měřením spotřeby výroby činného a jalového výkonu v 6 kvadrantech (3bodová montáž) - revize1.docx.

Jsou zde provedeny opravy dle ODPOVĚDI 1 z dodatečných informací 1, dle ODPOVĚDI 1 z dodatečných informací 2 a na straně 17 opraveno číslo kapitoly Seznam požadavků z 9.1 na 9.3.

INFORMACE 2

S ohledem na INFORMACI 1 **se prodlužuje lhůta pro podání žádostí o účast na 24.8.2015 v 10:00 hodin.**

Prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast bude rovněž neprodleně uveřejněno prostřednictvím opravného Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie TED.

PŘÍLOHY:

Technická specifikace pro elektroměry s profilovým měřením spotřeby_výroby činného a jalového výkonu v 6 kvadrantech (3bodová montáž) - revize1.docx