

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	"Sociální služby Vsetín p.o. - Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I. etapa - DZP Zašová" - dodávka stavby
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 484673
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Zlínský kraj
Sídlo:	tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
IČ:	70891320
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Žádáme o doplnění PD elektroinstalace SO 02 – složka je prázdná

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel, jako přílohu těchto dodatečných informací, předkládá část projektové dokumentace „Elektroinstalace“ objektu SO 02.

DOTAZ 2

Žádáme o doplnění výkazu výměr ÚT SO 02

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel, jako přílohu těchto dodatečných informací, předkládá soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro část „Ústřední vytápění“ objektu SO 02.

DOTAZ 3

Žádáme o upřesnění zadání kolejnicového systému - jaký způsob transportu mezi místnostmi zadavatel požaduje, kolika zvedacími jednotkami, kolika patientskými závěsy a jakými typy má být zvedací systém v každé budově vybaven.

ODPOVĚĎ 3

TRANSFORMACE DOZP ZAŠOVÁ SO 01 - UBYTOVACÍ OBJEKT A

1) jaký způsob transportu mezi místnostmi zadavatel požaduje?

Požadovaný transport mezi místnostmi musí být realizován pomocí jedné zvedací jednotky se dvěma navijecími popruhy umožňující přechod mezi místnostmi standardními dveřmi bez bourání vstupů pro kolejnici. Zvedací jednotka musí být dvourychlostní se dvěma aktivními popruhy, pomocí kterých jednotka přenáší váhu klienta mezi místnostmi standardními dveřmi (tedy bez vstupů pro pojezd). Tříbodové zavěšení patientského závěsu přímo na zvedací jednotku pro komfort a předozadní stabilitu přepravované osoby. Nastavitelná šířka závěsného ramene pro přizpůsobení proporcím přepravované osoby. Závěsné rameno výkyvné pro kompenzování bočního nevyvážení přepravované osoby.

Napájení zvedacích jednotek z vestavěných akumulátorů, nabíjení samostatnými nabíječkami mimo kolejnicový systém. Kapacita akumulátorů min. 3,2Ah.
Kolejnicový systém musí umožnit beznástrojové zavěšení a odepnutí zvedací jednotky v dostupné výšce pro obsluhu (cca 195 až 200cm). Možnost různé montážní výšky kolejnic ve vedlejších místnostech při zachování možnosti transportu mezi těmito místnostmi.

2) kolika zvedacími jednotkami?

Transport mezi všemi místnostmi bude realizován pomocí jedné zvedací jednotky s vlastnostmi vyjmenovanými v předešlé odpovědi.

3) kolika patientskými závěsy a jakými typy má být zvedací systém v každé budově vybaven?

Pro každý ze 4 obytných pokojů bude zvedací systém vybaven vaky se stříhem přizpůsobeným konkrétním úkonům, které je s klienty požadováno dělat. Tzn., že pro každý pokoj bude připravena sada obsahující:

1x přepravní vak

1x toaletní vak

1x vak pro koupání s oporou hlavy

Celkem tedy: 4x přepravní vak, 4x toaletní vak, 4x vak pro koupání s oporou hlavy.

TRANSFORMACE DOZP ZAŠOVÁ SO 02 - ZÁZEMÍ PRO DENNÍ PROGRAMY

1) jaký způsob transportu mezi místnostmi zadavatel požaduje?

Požadovaný transport mezi místnostmi musí být realizován pomocí jedné zvedací jednotky se dvěma navíjecími popruhy umožňující přechod mezi místnostmi standardními dveřmi bez bourání prostupů pro kolejnici. Zvedací jednotka musí být dvourychlostní se dvěma aktivními popruhy, pomocí kterých jednotka přenáší váhu klienta mezi místnostmi standardními dveřmi (tedy bez prostupů pro pojezd). Tříbodové zavěšení patientského závěsu přímo na zvedací jednotku pro komfort a předozadní stabilitu přepravované osoby. Nastavitelná šířka závěsného ramene pro přizpůsobení proporcím přepravované osoby. Závěsné rameno výkyvné pro kompenzování bočního nevyvážení přepravované osoby.

Napájení zvedacích jednotek z vestavěných akumulátorů, nabíjení samostatnými nabíječkami mimo kolejnicový systém. Kapacita akumulátorů min. 3,2Ah.

Kolejnicový systém musí umožnit beznástrojové zavěšení a odepnutí zvedací jednotky v dostupné výšce pro obsluhu (cca 195 až 200cm). Možnost různé montážní výšky kolejnic ve vedlejších místnostech při zachování možnosti transportu mezi těmito místnostmi.

2) kolika zvedacími jednotkami?

Transport mezi všemi místnostmi bude realizován pomocí jedné zvedací jednotky s vlastnostmi vyjmenovanými v předešlé odpovědi.

3) kolika patientskými závěsy a jakými typy má být zvedací systém v každé budově vybaven?

V zázemí pro denní programy se požaduje umožnění aktivní rehabilitace formou nácviku chůze proto je nutné systém vybavit vaky umožňující vertikalizaci a chůzi 2 klientů najednou. Dále pak umožnění použití toalety a přepravy mezi místnostmi.

Celkem tedy: 2x závěs pro nácvik chůze, 2x toaletní vak, 2x přepravní vak.

DOTAZ 4

Předaná složka Výkazy výměr obsahuje jednak soubor s názvem „Transformace pobyt. služeb Zašová souhrnný soupis prací“, (který na jednotlivých listech obsahuje celkovou rekapitulaci, vedlejší náklady a rozpočty k jednotlivým objektům) a dále čtyři složky SO 01, SO 02, SO 06 a SO 08. Složky SO 01 a SO 02 ovšem obsahují, mimo rozpočtů k jednotlivým odborným profesím (ZTI,

UT, VZT, Elektro), rovněž soubor s názvem: „stavební část a částky za specialisty“, kde jsou znovu (duplicitně) uvedeny rozpočty stavebních částí objektů SO 01A,B,C a SO 02.

Domníváme se správně, že je dostačující, pokud uchazeč jako součást své nabídky předloží pouze oceněný výkaz výměr s názvem „Transformace pobyt.služeb Zašová souhrnný soupis prací“ a k tomu oceněné výkazy jednotlivých odborných profesí, a že výkazy výměr ze souborů s názvem „stavební část a částky za specialisty“ není nutné dokládat?

ODPOVĚĎ 4

V zadávacích podmínkách je skutečně zdvojen stavební rozpočet stavební části objektů. Platí, že soupisy z adresářů So 01 a SO 02 nazvané „Stavební část a částky za specialisty“ dodavatel oceňovat nebude. Ceny stavební části budou stanoveny podle soupisu ze souboru „Transformace pobyt. služeb Zašová souhrnný soupis prací“. Jednotlivá řemesla pak budou přenesena z dílčích rozpočtů obsažených v popsáných adresářích. Zadavatel přitom upozorňuje, že soubor popisující stavební práce na elektroinstalaci (silnoproud) je shodný pro všechny tři objekty (A, B, C) a jeho hodnota bude tedy doplněna do každého tohoto stavebního objektu.

DOTAZ 5

V předaném výkazu výměr SO 02 jsme nenalezli rozpočet pro část Ústřední vytápění. Žádáme o doplnění.

ODPOVĚĎ 5

Viz. Odpověď č. 2

DOTAZ 6

V rekapitulacích výkazů výměr profese Silnoproud (jedná se o: SO 01 Silnoproud, SO 02 Silnoproud, SO 06 Přípojka NN a SO 08 Venkovní osvětlení) jsou v rekapitulaci uvedeny náklady na PPV a VRN.

Předpokládáme správně, že náklady na VRN nemusíme cenit (respektive oceníme nulou), protože jsou již zahrnuty v soupisu ostatních a vedlejších nákladů pro celou stavbu? Předpokládáme správně, že náklady na PPV můžeme ocenit podle vlastního uvážení, nebo zadavatel určí jednotnou sazbu a metodiku ocenění?

ODPOVĚĎ 6

Vedlejší a ostatní náklady jsou součástí samostatného soupisu. Pokud některý dílčí soupis specializovaných řemesel obsahuje i PPV a VRN, není povinností dodavatele tyto náklady oceňovat, ale může postupovat libovolným způsobem – tedy tyto náklady u specializovaných řemesel nestanovit, započítat je přímo do položek, vyčíslit je u příslušných popsáných položek v hodnotách dle svého uvážení. Jde o položky, které v minulosti byly součástí cen stavebních prací formou procentických dopočetů a v dnešním tržním prostředí již takový procentický dopočet nemá opodstatnění.

DOTAZ 7

Chtěla bych Vás poprosit o zaslání Projektu interiéru na akci : "Sociální služby Vsetín p.o. - Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I.etapa - DZP Zašová" - dodávka stavby. Ve výpisu truhlářských prvků je u všech dodávek nábytku napsáno viz. projekt interiéru.

ODPOVĚĎ 7

Dodávka interiéru není součástí výběrového řízení. Podklady předané v rámci projektové dokumentace mají pouze informativní charakter.