

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Úprava vody Zaječí – intenzifikace a rekonstrukce
Evidenční číslo veřejné zakázky:	369954
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s.
Sídlo:	Čechova 23, 690 11 Břeclav
IČ:	49455168
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Užší řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Ve výkazech výměr strojní technologie (PS 01, PS 03, PS 05 a PS 07) jsme našli několik nesrovnalostí:

1. Potrubní větve 2.2.1B – 2.2.4B – Odtok z CR1B – CR4B – položky 2B261, 2B271, 2B281, 2B291 - Potrubí DN200 (256x3); 2B262, 2B272, 2B282, 2B292 – Koleno 90° DN200 (256x3); 2B264, 2B274, 2B284, 2B294 – Lemový kroužek DN200 (256x3)
2. Potrubní větve 2.4.1B – 2.4.4B – Bezpečnostní přepad CR1 – CR4 – položky 2B375, 2B385, 2B395, 2B405 – Lemový kroužek DN300 (356x3)
3. Potrubní větve 3.1.1B – 3.1.2B – Nátok na FP1-2 – položky 3B213, 3B223 – Lemový kroužek DN200 (256x3)
4. Potrubní větev odbočky ostřikové vody z 4.2AB – položky 4B306, 4B307 – Redukce DN100/80 (506x3/406x3) a Redukce DN80/50 (506x3/406x3)
5. Potrubní větev sacího potrubí odsazené vody z KN1AB – položka 6B204 – Redukce DN80/50 (84x2/69x2)
6. Potrubní větev výtlačného potrubí odsazené vody z KN1AB – položka 6B214 – Redukce DN80/50 (84x2/69x2)
7. Potrubní větev výtlačného potrubí kalu z KN1AB – položka 6B204 – Redukce DN80/50 (84x2/69x2)
8. Potrubní větev propoje Zaječí – Pouzdřany – položka 05605 – Lemový kroužek DN150 (104x2)
9. Čistící šachta č.7 – potrubní vystrojení – položky 07157210 a 07157211 – Lemový kroužek DN300 (256x3) a Lemový kroužek DN200 (256x3)
10. Čistící šachta č.11 – potrubní vystrojení – položka 071511203 – Lemový kroužek DN200 (256x3)
11. Čistící šachta č.12 – potrubní vystrojení – položka 071512203 – Lemový kroužek DN200 (256x3)

Prosíme o objasnění, zda u výše uvedených položek má uchazeč uvažovat s rozměry uvedenými za DN nebo s rozměry uvedenými v závorce.

ODPOVĚĎ 1

Ad 1. Potrubní větve 2.2.1B až 2.2.4B – Odtok z CR1B až CR4B a výše zmiňované položky potrubí budou DN200 (204x2), položky koleno 90° bude DN200 (204x2), položky lemový kroužek bude DN200 (204x2).

Ad 2. Potrubní větve 2.4.1B až 2.4.4B – Bezpečnostní přepad CR1B až CR4B položky lemový kroužek bude DN300 (306x3) a chyba i v položkách 2B372, 2B382, 2B392, 2B402 koleno 90° má být DN300 (306x3)

Ad 3. potrubní větve 3.1.1B – 3.1.2B a rovněž 3.1.3B a 3.1.4B - Nátok na FP1-2 + také nátok na FP3-4, položky 3B213, 3B223 + 3B233, 3B243 lemový kroužek bude DN200 (204x2)

Ad 4. platí DN 100/80 (104x2/84x2) a DN 80/50 (84x2/54x2)

Ad 5. platí DN 80/65 (84x2/69x2)

Ad 6. platí DN 80/65 (84x2/69x2)

Ad 7. platí DN 80/65 (84x2/69x2)

Ad 8. platí DN 150 (154x2)

Ad 9. platí DN 300 (306x3) a DN 250 (256x3)

Ad 10. platí DN 250 (256x3)

Ad 11. platí DN 250 (256x3)

Zadavatel nepředkládá upravený soupis a dodavatelé ocení stávající text s tím, že platí výše popsané upřesnění a bude upraveno až v rozpočtu vybraného dodavatele.

DOTAZ 2

12. Ve výkazu výměr PS 01.1.2A – Homogenizace, sedimentace jsou položky 2A101 – Stávající homogenizační nádrž (1 ks) a 2A102 – Stávající sedimentační nádrž (2 ks). U těchto položek je uvedeno, že strojní vybavení zůstane stávající a oprava povrchu nádrží je předmětem SO. Co má tedy uchazeč nacenit v těchto položkách v rámci PS 01.1.2A?

ODPOVĚĎ 2

Tyto položky jsou stávající a jsou v soupise prací uvedeny pouze pro orientaci např. v Technologickém schématu. Uchazeči u těchto položek uvedou do sloupce cena/MJ hodnotu 0,00.

Zadavatel žádá uchazeče, aby při zpracování svých nabídek zohlednili odpovědi těchto dodatečných informací a respektovali je. Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené těmito dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám se nemění.

Tyto dodatečné informace budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 24. 3. 2014