

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Malý obchvat města Bzenec, II. etapa
Evidenční číslo veřejné zakázky:	4290
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Bzenec
Sídlo:	náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec
IČ:	002 84 807
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Ve výkazu výměr objektu Kanalizace je položka č.14 "Vrty odvodňovací DN800, vystrojené porézními skružemi DN500 a obalem geotextilií" - 40 kusů. Z dokumentace nelze zjistit délku ani umístění těchto vrtů. Podle technické zprávy je hloubka studny 1,5 až 2 m pod úroveň základové spáry.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel opravuje administrativní chybu vzniklou při tvorbě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb SO.02 Kanalizace. U položky č. 14 „Vrty odvodňovací DN800, vystrojené porézními skružemi DN500 a obalem geotextilií“ došlo k chybnému uvedení měrných jednotek. Místo správné měrné jednotky „m“ (metr) byla chybně uvedena měrná jednotky „ks“. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby si v soupisu prací SO.02 Kanalizace u položky č. 14 opravili údaj měrné jednotky na jednotku **„m“ (metr)** a s ní při zpracování nabídkové ceny dále pracovali.

14	K	R2	Vrty odvodňovací DN800, vystrojené porézními skružemi DN500 a obalem geotextilií	m	40,000	0,00	0,00
250/25*4				40,000			

Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 15. 10. 2013

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností