



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Vsetínská nemocnice a.s. – realizace úspor energie – dodávka stavby
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 495886
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Zlínský kraj
Sídlo:	tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
IČ:	708 91 320
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

V souboru „celkový rozpočet slepý“, na listě 01 je položka č. 81 „vyčištění, vyspravení stávající stropní konstrukce“ (viz níže). Tato položka se odkazuje na výkres č. D.1.1.b)A123. Tento výkres ale v projektové dokumentaci není. Žádáme o dodání výkresu a do rozpočtu doplnění popisu, co vše má být v položce „vyčištění, vyspravení stávající stropní konstrukce“ zahrnuto, jak to tomu např. u položek KZS. Zároveň žádáme o posun termínu pro odevzdání cenové nabídky.

81	K	R-7120011	Vyčištění, vyspravení stávající stropní konstrukce	m2	460,500	
	VV		viz.v.č D.1.1.b)A123			
	VV		161+299,5		460,500	
	VV		Součet		460,500	

ODPOVĚĎ 1

Administrativní chybou došlo k chybnému označení výkresu v popisu položky, jde o výkres D.1.1.b)-A05 a výkres D.1.1.b)-A06. Pod položkou „vyčištění, vyspravení stávající stropní konstrukce“ je zahrnuto kompletní vyčištění celé plochy stropní konstrukce (odstranění zbytků lepenek, polystyrenů, násypu, zbytků apod. – běžný úklid po odstranění stávající skladby střechy) a případné lokální vyspravení poškozené stávající stropní konstrukce před prováděním nové skladby střechy. Podle původní projektové dokumentace se jedná o hurdkovou stropní konstrukci. Zadavatel předpokládá její lokální vyspravení (předpoklad 20% plochy) spočívající v odstranění případných prasklin nemajících vliv na statiku dílců, popř. dobetonování poškozených hurdisků nemajících vliv na statiku. Zadavatel nepředpokládá větší poškození stávající stropní konstrukce.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil charakter poskytnutých dodatečných informací a v souvislosti s těmito dodatečnými informacemi rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. Proto zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek:

Datum: **29. 10. 2014** Čas: **11:00 hodin**

nové znění bodu IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: **29. 10. 2014** Čas: **11:01 hodin**



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Opravné oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Tyto dodatečné informace budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 22. 10. 2014