

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejn
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	369081
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Městys Nedvědice
Sídlo:	Nedvědice 42, 592 62 Nedvědice
IČ:	002 94 845
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

SO 02-02 Statické posouzení opěrné stěny

Na str. 6 statického výpočtu je uvažováno s objemovou hmotností výplně koše 20 kN/m³. Dle našich zkušeností lze této OH dosáhnout pouze bude-li objem koše vyskládán ručně. Běžná OH hotového gabionu při (ručním vyskládání líce a) strojním plněním se pohybuje v rozmezí 14-16 kN/m³. Chápeme správně, že zadavatel bere v úvahu variantu s ručním (tj. pracnějším a dražším) vyskládáním koše?

ODPOVĚĎ 1

Ano, ruční vyskládání koše.

DOTAZ 2

SO 02-09 Opěrná stěna z gabionů

Opěrná stěna je projektována v odklonu 2° od svislé roviny. V horní části (koše šířky 0,5 m, popř. zábradlí) nemá přirozenou opěru v podobě zásypu za rubem zdi. Domníváme se, že bez vnitřní výztužné konstrukce budou koše nestabilní. Je součástí dodávky opěrné stěny vnitřní výztužná konstrukce? Pokud ano, prosíme zadavatele o specifikaci.

ODPOVĚĎ 2

Gabiony byly od dodavatele asi špatně pochopeny, gabiony se neopírají o zeminu, nýbrž zemina se opírá o gabiony. Stabilita všech košů gabionů je zajištěna provázáním těchto košů mezi sebou ve vodorovném i svislém směru. Odklon 2° je pro stabilitu zábradlí opěrné zdi zcela nepodstatná, excentricita těžiště horních košů je necelých 30 mm (celkový odklon je 52 mm). Proto není třeba vnitřní výztužná konstrukce.