

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Úprava vody Zaječí – intenzifikace a rekonstrukce
Evidenční číslo veřejné zakázky:	369954
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s.
Sídlo:	Čechova 23, 690 11 Břeclav
IČ:	49455168
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Užší řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Výkaz výměr – List *SO06 06.1 Pol – pol.č.47 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce ...v objektech výšky do 6 m* je uvedena výměra 42,15000 %. Asi se bude jednat o chybu, prosíme zadavatele o opravu výměry na 1,00000 % (tak, jak tomu je u ostatních přesunů hmot procentuálně vyjádřených).

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, který nahrazuje původní soupis stavebních prací uveřejněný na profilu zadavatele. V poskytnutém soupisu byla provedena úprava výše uvedené položky.

Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídky, resp. nabídkového položkového rozpočtu použili soupis stavebních prací poskytnutý v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 2

Výkaz výměr – List *SO07 07.1 Pol – pol.č.47 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce ...v objektech výšky do 6 m* je uvedena výměra 35,12500 %. Asi se bude jednat o chybu, prosíme zadavatele o opravu výměry na 1,00000 % (tak, jak tomu je u ostatních přesunů hmot procentuálně vyjádřených).

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, který nahrazuje původní soupis stavebních prací uveřejněný na profilu zadavatele. V poskytnutém soupisu byla provedena úprava výše uvedené položky.

Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídky, resp. nabídkového položkového rozpočtu použili soupis stavebních prací poskytnutý v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 3

Výkaz výměr – List *PS01 01.2 Pol – pol.č.15 Tenzometrická sestava* – není uvedena měrná jednotka ani množství. Znamená to, že tato položka nebude oceněna, tedy nebude součástí cenové nabídky?

ODPOVĚĎ 3

Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, který nahrazuje původní soupis stavebních prací uveřejněný na profilu zadavatele. V poskytnutém soupisu byla provedena úprava výše uvedené položky.

Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídky, resp. nabídkového položkového rozpočtu použili soupis stavebních prací poskytnutý v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 4

Výkaz výměr – List SO06.4 *Rušení stávajících objektů objektu Násoska Přítlucká I.* Dle našeho úsudku jsou ve výkazu zmiňovány nesmyslné položky a popisky k nim. Jedná se primárně o položky č. 7-24. Prosíme zadavatele o prověření položkového rozpočtu.

ODPOVĚĎ 4

Zadavatel prověřil výše uvedené položky a konstatuje, že tyto položky jsou v pořádku.

DOTAZ 5

SO 09, 10 a 11 – *výtlačné řady*

Ve výkresové části (kladečská schémata) jsou všechny litinové hrdlové tvarovky (MMK, A a E) zakresleny se zamčeným hrdlem. Ve výkazech výměr je ale v popisu položek uvedeno spoj běžný pružný násuvný. Žádám zadavatele o jasné zadání typu hrdlových spojů tvarovek.

ODPOVĚĎ 5

Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, který nahrazuje původní soupis stavebních prací uveřejněný na profilu zadavatele. V poskytnutém soupisu byla provedena úprava výše uvedené položky.

Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídky, resp. nabídkového položkového rozpočtu použili soupis stavebních prací poskytnutý v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 6

Výkaz výměr – List SO01 01.03 Pol – pol.č. 139 *Demontáž ocelové plošiny s jedním schodišťovým stupněm po obvodu 3 stran plošiny v místnosti č.107, před vstupem z míst.č. 110, cca 2,5 m2, včetně odvozu a likvidace* je uvedeno množství 5 ks. Jedná se o chybu, výměra by měla být 1 komplet.

ODPOVĚĎ 6

Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, který nahrazuje původní soupis stavebních prací uveřejněný na profilu zadavatele. V poskytnutém soupisu byla provedena úprava výše uvedené položky.

Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídky, resp. nabídkového položkového rozpočtu použili soupis stavebních prací poskytnutý v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 7

Výkaz výměr – SO 06 a 07 – vnitřní povrchová ochrana trub z tvárné litiny PUR. Trvá zadavatel na vnitřní povrchové ochraně PUR, nebo lze nabídnout i potrubí s ochranou CV?

ODPOVĚĎ 7

Zadavatel trvá na vnitřní povrchové ochraně PUR.

DOTAZ 8

Výkaz výměr – SO 06, 07, 09, 10 a 11 – délka trub z tvárné litiny l=6000mm. Mohou být použity i trouby s délkou 5 nebo 5,5m/ks?

ODPOVĚĎ 8

Zadavatel trvá na délce trub z tvárné litiny l=6000mm.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 1

Zadavatel upravuje Výzvu k podání nabídky zájemcům, kteří prokázali kvalifikaci, a to následovně:

Původní znění níže uvedených bodů se ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním uvedeným níže.

nově bod **6.1. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek končí dne **13.5.2014 v 11:00 hod.**

nově bod **7.1. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **13. 5. 2014 v 11:01 hod.** v sídle společnosti RTS, a.s., zasedací místnost v 2.NP. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

Zadavatel žádá uchazeče, aby při zpracování svých nabídek zohlednili odpovědi těchto dodatečných informací a respektovali je. Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené těmito dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám se nemění.

Tyto dodatečné informace budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 2. 4. 2014