

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodí (FS), Oblast podpory: 1.1 Snižování znečištění vod, akceptační číslo: 12132881

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky: **Rakvice - ČOV**

Evidenční číslo veřejné zakázky: **485298**

Identifikační údaje o zadavateli

Název: **VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s.**

Sídlo: **Čechova 23, 690 11 Břeclav**

IČ: **49455168**

Veřejná zakázka podle předmětu: **Veřejná zakázka na stavební práce**

Forma zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Limit veřejné zakázky: **Podlimitní**

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Ve výkazu výměr je u každého provozního souboru uvedena položka potrubí a armatury, kotvení, izolace – 1 kpl. Může zadavatel poskytnout uchazečům rozpisy jednotlivých větví a počty armatur?

ODPOVĚĎ 1

Veškeré potrubní větve jsou uvedeny v strojně-technologickém schématu. U každé větve je uveden typ média, dimenze, materiálové provedení, a zda je opatřena izolací. Jsou zde zakresleny i ovládací armatury. Další rozsah (např. délky potrubních větví, počet kolen...) je patrný z dispozic (půdorysy, řezy jednotlivých objektů nejčastěji v měřítku 1:50). Uchazeč v této položce zohlední připojení konkrétních strojů a zařízení, která uvažuje ve své nabídce.

DOTAZ 2

Ve výkazu výměr a v technické specifikaci jsou u nádrží selektorů rozděleny položky za míchadlo a aerační systém selektorových nádrží. Ve výkresové dokumentaci je však nakresleno míchadlo s funkcí aerátoru pomocí kruhového rozdělovače vzduchu a dnového ložiska. Dle dodavatele tohoto zařízení není možné cenu rozdělit na dodávku míchadla a dodávku aeračního systému. Co má zadavatel nacenit do pol. 06-02 – Aerační systém selektorových nádrží?

ODPOVĚĎ 2

V tazatelově konkrétním případě rozdělí uchazeč cenu zařízení do dvou uvedených položek dle vlastního uvážení (např. do každé položky polovinu ceny). Soupis prací zůstává v této záležitosti beze změny, protože obecně není nutné, aby tato dvě zařízení byla dodána jako jeden celek.

Tel.: 545 120 211 | Fax: 545 120 210

E-mail: rts@rts.cz | www.rts.cz

KB Brno venkov, č.ú. 446942-641/0100



DOTAZ 3

V projektové dokumentaci pro hloubkové vrty uvádíte průměr jednotlivých vrtů 400-530mm s následným vystrojením výpažnicí průměru 200 – 280mm. Na základě doporučení případného zhotovitele by měl být dostačující průměr vrtu 321mm. Je možné použít toto řešení?

ODPOVĚĚ 3

Projektant trvá na původním řešení s ohledem na propustnost a průtočnost prostředí, očekávané čerpané množství a riziko sufoze.

DOTAZ 4

V popisu položky je uvedeno i „včetně zrušení hydrovrtu“: Můžete blíže specifikovat (popsat) co je obsahem této části položky? (vytažení výpažnice, její zanechání a odřezání horní části, tloušťku jílové vrstvy, apod). Nad některými hloubkovými vrty budou zakládány objekty. Máme cenit zrušení hydrovrtů nad objekty stejně, jako ty co jsou mimo základ nového objektu?

ODPOVĚĚ 4

Likvidace vrtu bude spočívat buď ve vytažení výpažnice a zasypání vrtu nebo v jejím odříznutí a zasypání. Pro zásyp bude použit štěrkopísek. Všechny hydrovrty budou oceněny stejně.

DOTAZ 5

Dále jsme v popisu výkresů narazili na : DALŠÍ POŽADAVKY NA ODVODŇOVACÍ SYSTÉM HYDROVRTŮ JSOU UVEDENY V INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉM A HYDROGEOLOGICKÉM PRŮZKUMU“ . Technickou zprávu o IG průzkumu jsme v PD nenašli. Prosíme o doplnění inženýrsko geologického průzkumu.

ODPOVĚĚ 5

Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací předává jako přílohu těchto dodatečných informací Zprávu o provedeném inženýrsko-geologickém průzkumu (Geologie ZD_E.1. pdf). Tato zpráva o provedeném inženýrsko-geologickém průzkumu se stává součástí projektové dokumentace.

Vzhledem k posunu lhůty pro podání nabídek o 60 dní v rámci dodatečných informací č. 3 ze dne 12. 6. 2014, zadavatel v rámci těchto dodatečných informací lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Příloha těchto dodatečných informací:
Geologie ZD_E.1. pdf

V Brně dne 16. 6. 2014

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností