

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Úprava vody Zaječí – intenzifikace a rekonstrukce
Evidenční číslo veřejné zakázky:	369954
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s.
Sídlo:	Čechova 23, 690 11 Břeclav
IČ:	49455168
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Užší řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

V dokumentaci pro zadání veřejné zakázky je uveden materiál potrubních tras jakosti 1.4571. Žádáme Vás o prověření, zda při realizaci stavby je nutno použít nerez v jakosti EN 1.4571. S touto jakostí se setkáváme velmi zřídka a to většinou z důvodu přílišné opatrnosti při vybírání kvality materiálu. Cena materiálu v jakosti 1.4571 je v průměru o 40 až 50% dražší než obvykle používaná 1.4301. Rovněž i dostupnost trubek, kolen, redukcí a dalších komponent v předepsané jakosti je mnohem složitější.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel trvá na materiálu uvedeném v zadávací dokumentaci.

Tyto dodatečné informace budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 4. 4. 2014

Tel.: 545 120 211 | Fax: 545 120 210

E-mail: rts@rts.cz | www.rts.cz

KB Brno venkov, č.ú. 446942-641/0100

