

DODATEČNÉ INFORMACE 6 (KE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACI)

Název veřejné zakázky:

Dodávka profilových elektroměrů

Evidenčním číslo veřejné zakázky:

513660

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo:

F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice

IČ:

28085400

Veřejná zakázka podle předmětu:

Dodávky

Forma zadávacího řízení:

Jednací řízení s uveřejněním

Limit veřejné zakázky:

Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku či z vlastního podnětu poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Kolik profilů mají mít požadované elektroměry? (položka 32, 33, 35)

Spočítal jsem celkem 8 profilů:

- 1x billingový měsíční
- 1x denní
- 6x 15 minutový

Je to opravdu takto?

ODPOVĚĎ 1

Požadujeme 6 profilů – činný odběr, činná dodávka, jalový odběr při činném odběru, jalový odběr při činné dodávce, jalová dodávka při činném odběru, jalová dodávka při činné dodávce (viz položka 32-Profil denních hodnot (90dnů):P+, P-, +Ri, -Ri, +Rc, -Rc.).

DOTAZ 2

Jaké hodnoty se budou sledovat v rámci

6ti 15minutových profilů odečítaných hodnot? (položka 35)

(nutné proto jaká je potřeba paměti s ohledem na požadavek držení hodnot metrem 90dní)

ODPOVĚĎ 2

Profil je střední hodnota výkonu za 15-ti minutový interval, uložená včetně časového razítka. Pro každý výše uvedený kvadrant samostatně. 15-ti minutový interval odpovídá dělení celé hodiny, tedy 00:15, 00:30, 00:45, 1:00, ...

DOTAZ 3

Je počet 6ti 15 min. profilů hodnot mandatorní požadavek?

Z jakého důvodu jich je potřeba 6? (položka 35)

(z našich zkušeností není zcela nutný tak velký počet samostatných profilů odečítaných hodnot)

ODPOVĚĎ 3

Požadujeme profilové hodnoty viz. Odpověď 1. Potřebujeme měření v jednotlivých kvadrantech z důvodu účtování poplatků za jalovou dodávku/odběr, účinník při odběru a dodávce.

DOTAZ 4

Je možné získat nějaké informace k odečtové centrále (alespoň typ), která se používá?
(s ohledem na požadavek napojení metru)

ODPOVĚĎ 4

Pro dálkové odečty používáme odečtovou centrálu Landis+Gyr Gridstream Converge 3.8.5
Pro terminálové odečty používáme aplikaci EMER 2.19.09 pro Windows mobile 5.

DOTAZ 5

Každý metr bude využívat všechna komunikační rozhraní? (RS485, GSM, PSTN)

ODPOVĚĎ 5

Elektroměr požadujeme komunikační modul buď s PSTN nebo GSM/GPRS komunikací. Požadujeme interní/externí komunikační moduly, které jsou přes komunikační rozhraní RS485 připojeny do elektroměru.

DOTAZ 6

Využití PLC (PRIME, G3,) se nepředpokládá?

ODPOVĚĎ 6

Vyžadujeme pouze komunikace uvedené v technických specifikacích. Vámi zmiňované technologie nelze použít. Nejedná se o plošnou instalaci Smart Meteringových elektroměrů.