

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 6 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce tepelného hospodářství – dodávka stavby
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	4344
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Zlínský kraj
Sídlo:	tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
RČ:	70891320
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Podlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Dle ČSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav, odst. 4.6.2.2.1, se musí u zdrojů tepla se jmenovitým výkonem vyšším než 300kW osadit u pojistného ventilu odlučovač vody a páry. V PD s ním není uvažováno.

ODPOVĚĎ 1

S odlučovačem není uvažováno, kotle jsou vybaveny omezovači teploty a tlaku.

DOTAZ 2

Objekt SO 01.1, položka 223, R422-003, Uzavírací ventil+servopohon 0-10V, DN150, kvs=315. Může být v této položce použita uzavírací mezipřírubová klapka se servopohonem?

ODPOVĚĎ 2

Ano může být použita mezipřírubová klapka se servopohonem.

DOTAZ 3

V objektu SO 05 jsou ve výkazech výměr, v části potrubí použity ohyby nad DN65. Vzhledem k dlouhému rameni ohybů je vhodnější použití oblouků, jako je v ostatních objektech, vč. kotelny. Rovněž v objektu SO 04 jsou použity oblouky s rádiusem 3D. Můžou být použity oblouky místo ohybů 3D a 4DN?

ODPOVĚĎ 3

Ano mohou být použity oblouky 3D (kolena).

DOTAZ 4

Jakým způsobem je zajištěno hlídání teploty vratné vody do kotle, popř. jakým způsobem funguje trojcestný ventil na vstupu do kotle?

ODPOVĚĎ 4

Konstrukce navržených teplovodních kotlů umožňuje použití trojcestného ventilu na výstupu topné vody namísto zkratového oběhového čerpadla. Hlídání teploty vratné topné vody je zajištěno trojcestným ventilem.

DOTAZ 5

Byla podána žádost o připojení na plynovodní síť RWE a byly stanoveny podmínky připojení?

ODPOVĚĎ 5

Podmínky připojení (viz. příloha P01). Žádost o připojení byla podána, žadatelem byla Kroměřížská nemocnice a dne 1. 10. 2012 byla uzavřena smlouva (viz. příloha P02).

Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.



RTS®