

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 6 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Úprava vody Zaječí – intenzifikace a rekonstrukce
Evidenční číslo veřejné zakázky:	369954
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s.
Sídlo:	Čechova 23, 690 11 Břeclav
IČ:	49455168
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Užší řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Zdravotechnika - Výkaz výměr – SO 01 D1.15 díl 2 kanalizace pol. č. 30

30	PC01	Jímka plastová samonosná vč. poklopu , užitný objem 23,8 m3, 6,16 x 2,5 x 2,16 m - dodávka, montáž	kus	4,00000
----	------	--	-----	---------

Dle TZ a projektové dokumentace bude osazen pouze 1 ks plastové jímky o objemu 23,8m3.

Žádáme zadavatele o prověření položkového rozpočtu.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel prověřil položku č. 30 v soupisu prací SO 01 D1.15 díl 2 kanalizace. Množství uvedené v soupisu prací bylo uvedeno chybně. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací předává jako přílohu těchto dodatečných informací nový a pro zpracování nabídky závazný soupis prací, ve kterém dochází k opravě výše jmenované položky. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídky, resp. nabídkového položkového rozpočtu použili soupis stavebních prací „ÚV Zaječí-soupis prací_08042014“, poskytnutý v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 2

SO 05, 06 a 07 – násosky

Ve výkresové části (kladečská schémata) jsou všechny litinové hrdlové tvarovky zakresleny se zamčeným hrdlem. Ve výkresu výměr je ale v popisu položek uvedeno spoj běžný pružný násuvný (ve VV, který je součástí DI č.4 byla tato nesrovnalost opravena jen u SO 09, 10 a 11).

Žádám zadavatele o opravu typu hrdlových spojů tvarovek ve VV SO 05, 06 a 07.

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel prověřil dotčené položky. Pro všechny litinové tvarovky platí zámkové spoje. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací předává jako přílohu těchto dodatečných informací nový a pro zpracování nabídky závazný soupis prací, ve kterém dochází k opravě dotčených položek. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídky, resp. nabídkového položkového rozpočtu použili soupis stavebních prací „ÚV Zaječí-soupis prací_08042014“, poskytnutý v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 3

Popis čerpadel pol. 03101 a 0714101 je všeobecný a k jeho splnění se dá vybrat několik typů čerpadel od různých dodavatelů, což může při realizaci způsobit problémy jak investorovi, tak vybranému dodavateli. Může proto zadavatel sdělit konkrétnější popisy pro tato čerpadla? Jaký bude příkon čerpadel při použití FM? Bude hladina u těchto čerpadel pod osou sání a v případě že ano, tak kolik? Budou čerpadla připojena na evakuaci? V případě že ano, tak bude připojení přímo na spirále čerpadel nebo na potrubí? Jaké mají mít tato čerpadla elektromotory?

ODPOVĚĎ 3

pol. 03101

- horizontální litinové čerpadlo na frémě, s bronzovým kolem
- $Q = 50 \text{ l/s}$, $H = 45 \text{ m}$
- vybaveno FM
- osa sání čerpadla: 163,35; předpokládaný pohyb hladiny ve sběrné studni 158,05 – 160,00 (-5,3 až -3,35)
- doplněno evakuací; vhodnější je připojení přímo na čerpadlo, nicméně pokud to není možné, je přípustné i připojení na potrubí
- předpokládaný příkon cca 45 kW

pol. 0714101

- horizontální litinové čerpadlo na frémě, s bronzovým kolem
- $Q = 30 \text{ l/s}$, $H = 15 \text{ m}$
- bez FM
- osa sání čerpadla: 161,98; předpokládaný pohyb hladiny ve sběrné studni 158,49 – 160,00 (-3,49 až -1,98)
- doplněno evakuací; vhodnější je připojení přímo na čerpadlo, nicméně pokud to není možné, je přípustné i připojení na potrubí
- předpokládaný příkon cca 7,5 kW

Tato změna soupisu nevyvolává zvýšenou časovou náročnost na zapracování nabídek a lhůta pro podání nabídek již byla dostatečně prodloužena v rámci předchozích dodatečných informací, proto se v souvislosti s těmito dodatečnými informacemi lhůta pro podání nabídek nemění. Tyto dodatečné informace budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele.

Příloha těchto dodatečných informací:
ÚV Zaječí-soupis prací_08042014.xls

V Brně dne 10. 4. 2014