

DODATEČNÉ INFORMACE 8 (KE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACI)

Název veřejné zakázky:

Dodávka profilových elektroměrů

Evidenčním číslo veřejné zakázky:

513660

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo:

F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice

IČ:

28085400

Veřejná zakázka podle předmětu:

Dodávky

Forma zadávacího řízení:

Jednací řízení s uveřejněním

Limit veřejné zakázky:

Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku či z vlastního podnětu poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Je možné předložit ponuku len na niekore casti daného verejneho obstaravania alebo musi byt predlozena ponuka na vsetky casti ?

ODPOVĚĎ 1

Zakázka je zadávána jednacím řízením s uveřejněním (§ 29 zákona) formou rámcové smlouvy s více dodavateli (§ 89 zákona) a není rozdělena na části ve smyslu § 98 zákona. V této fázi zadávacího řízení podávají dodavatelé žádost o účast, kterou prokazují kvalifikační předpoklady v plném rozsahu specifikovaném zadavatelem v Kvalifikační dokumentaci.

DOTAZ 2

Je pozadovana miestna certifikacia elektromerov (v CR) alebo je akceptovatelna aj certifikacie elektromerov medzinarodnymi instituciamipodla MID?

V bode 3.1 je uvedene:

“V přechodném období E.ON upřednostňuje vnitrostátní schválení typu a vnitrostátní kalibraci všech funkcí elektroměru s profilem zatížení, které jsou relevantní z hlediska kalibrace.“

Pokiaľ máme sprave informacie, prechodne obdobie trva do konca oktobra 2016 a verejne obstaravanie je na dodavku elektromerov v období 1.1.2016 – 31.12.2019, čo znamená, že ukončenie dodavok bude až po ukončení prechodného obdobia. Od konca roka 2016 čo sa týka certifikácie budú platné len podmienky MID. Ako sa bude potom (po roku 2016) riešiť splnenie Vasej požiadavky na splnenie vnútroštátneho schválenia typu a kalibrácie ?

ODPOVĚĎ 2

Vzhledem k tomu, že část předmětného období zasahuje do přechodného období a požadavky se nebudou v průběhu dodávek měnit, upřednostňujeme vnitrostátní schválení typu. MID řeší pouze měření činné složky a nezabývá se jalovou složkou.

DOTAZ 3

V bode 4.1.18. je uvedena požiadavka ze elektromer ma mat “zalozne napajanie, svorky pre zalozne napajanie: 100-250V –AC”. Chapeme, ze elektromer ma mat zaloznu bateriu, aby bolo mozne odcitat fakturacne udaje. Ale naco je tam uvedeny externy vstup ? Tomu nerozumieme, prosim o blizsie vysvetlenie danej požiadavky.

ODPOVĚĚ 3

V rámci splnění technické specifikace požadujeme svorky pro záložní napájení: 100-250 V - AC. Záložní napájení musí být zkonstruováno tak, aby bylo možné zajistit komunikaci s modemem a dálkový odečet.

DOTAZ 4

Vo vašich podmienkach je uvedene, ze "Výrobce musí na své náklady zajistit, aby měřící sestava (elektroměr a modem) byla schopná komunikovat se stávající odečtovou centrálou E.ON pomocí protokolů IEC a DLMS"

Ak elektromer splna len komunikáciu podľa IEC, považuje sa DLMS komunikácia za kritérium na vylúčenie z verejného obstarávania?

ODPOVĚĚ 4

Jak uvádí technická specifikace, požadujeme možnost odečtu přes oba protokoly.