

Registrační číslo projektu : CZ1.14/1.5.00/35.03347

NUTS : CZ031547247
ZUJ : 547247
Okres : Jindřichův Hradec

Prioritní osa : Stabilizace a rozvoj měst a obcí
CPV : 45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE

Zadavatel

Obec Stříbřec

Stříbřec 149

378 18 STŘÍBŘEC

Zastoupená Janem Zimmelem, starostou, tel.: 384 790 154

IČ: 00247529

DIČ : CZ00247529

tel. +420 723722943

+420 384790154

e-mail.: obec@stribrec.cz

bankovní spojení – Česká spořitelna a.s.

číslo účtu : 603209399/0800

Akce : Rekonstrukce chodníků v obci Stříbřec

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM číslo 2

A. Zadavatel obdržel od uchazeče následné relevantní dotazy , ke kterým vydává následná stanoviska :

Dotaz č.1:

Ve výkazu výměr v objektu Stříbřec

pol.č.924 betonová podezdívka /ozn.10 v délce 11m nejsou uvedeny žádné rozměry kromě délky, není možno ocenit, prosím o předložení nákresu nebo standardně uveďte kubaturu konstrukce

Vyjádření zadavatele :

Rozměry podezdívky jsou 11 X 0,15 X 1m, á 1,65 m3

Dotaz č.2:

Pol.č.9240 Opěrná zídka z lomového kamene do betonové směsi s vyspár. /ozn.5 v délce 9m

nejsou uvedeny žádné rozměry kromě délky, není možno ocenit, prosím o předložení nákresu nebo standardně uveďte kubaturu konstrukce

Vyjádření zadavatele :

Rozměry jsou 9 x 0,15 x 1 x 4, á 1,89 m³

Dotaz č.3:

Pol.č.925 Zábradlí u rampy pro ZTP /ozn.6 v délce 20m pravděpodobně má být zábradlí ozn.11, není možné nacenit, není nikde uveden rozměr konstrukce ani výška, prosím předložte nákres zábradlí nebo alespoň standardně uváděnou váhu zábradlí. Rovněž se liší popis povrchové úpravy (barva šedá x pozink nebo obojí?) Obrácený „U“ profil? rozměr, trubka bezešvá, kde? Kolik? Profil?.... výplň?

Vyjádření zadavatele :


Zábradlí z bezešvých trubek 48,3x2,9 zároveň zinkovaných se stojkami dle jednotlivých částí 1,9 -2,4 m od sebe, s rozměry částí 3,75x0,7, 7,25x0,7, 2x 4,5x0,9m. Zábradlí bude bez výplně. Váha ocelové konstrukce á 120 kg včetně prvků pro kotvení zábradlí.

B. Zadavatel upozorňuje

- 1) Součástí podkladů pro zpracování nabídky je ROZHODNUTÍ – STAVEBNÍ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou č.j. METR-S 3642/2014 OD z 13.08.2014
Zadavatel upozorňuje uchazeče, aby si důkladně prostudovali uvedené stavební povolení a do své nabídky cenově ocenili veškeré náklady, které budou muset vynaložit na splnění veškerých požadavků uvedených v tomto dokumentu.
Např. se jedná o splnění požadavku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod J. Hradec – bod 6.h).
- 2) Vzhledem k náročnosti realizace této veřejné zakázky v min. časovém období zadavatel opětovně uvádí, že požaduje od uchazečů, kteří se rozhodnou podat nabídku „povinnou prohlídku“ místa plnění z důvodu seznámení se se skutečným stavem v místě realizace veřejné zakázky, aby nabídka uchazečů obsahovala veškeré náklady za realizaci a rizika s touto realizací spojená.

V obci Stříbřec 13.04.2015

S pozdravem



 Jan Zimmel
 Starosta obce Stříbřec

Obec
STŘÍBŘEC
 379 01 Třeboň