

O B E C V E N D O L Í

e-mail: obec.vendoli @ bezdrat.net, tel, fax 461/545 795

Č.j.:

Vyřizuje: Buchta

Dne 21.2.2018

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v zadávacím řízení „Inženýrská infrastruktura pro RD Vendolí III.“**

Dne 19.2.2018 obdržel zadavatel elektronickou poštou dotazy k zadávací dokumentaci „**Inženýrská infrastruktura pro RD Vendolí III**“. V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), podává zadavatel vysvětlení dodavateli, který o něj požádal. Vysvětlení bude současně zveřejněno na profilu zadavatele <http://www.stavebnionline.cz/profil/vendoli> u příslušné zakázky.

Identifikační údaje zadavatele	
Název	Obec Vendolí
IČ	00277541
DIČ	CZ00277541
Adresa sídla	Vendolí čp. 103, 569 14 Vendolí
Osoba oprávněná za zadavatele jednat	Vladimír Buchta, starosta obce
Kontaktní osoba	Vladimír Buchta
Telefon	+420 461545795, 725091111
E-mail	obec.vendoli@bezdrat.net
ID datové schránky	6i3a5kn
Adresa profilu zadavatele	http://www.stavebnionline.cz/profil/vendoli

Dotaz č. 1:

V technické zprávě splaškové kanalizace je uvedeno, že v čerpacích jímkách mají být totožná čerpadla s čerpadly, která jsou použita na území Vaší obce. Můžete uvést typ a výrobce čerpadla?

Odpověď:

Na území obce jsou použita čerpadla Grundfos o výkonu 1,2 kW. V souladu s bodem 9.15. podmínek zadávacího řízení umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Dotaz č. 2:

Na výkrese domovní čerpací stanice jsou vyobrazena jejich osazení s poklopy A15 a B125. Jaké poklopy mají být dodány s čerpací jímkou? Budou pouze pochůzné nebo pojezdové?

Odpověď:

Na čerpací jímce budou osazeny poklopy plastové pochůzné, které jsou součástí dodávky čerpací jímky.

Dotaz č. 3:

Ve vzorovém příčném řezu komunikace i v technické zprávě, je uvedeno provedení drenáže na odvodnění pláň. V rozpočtu však položka drenáže chybí. Kam uvést tyto náklady a jak dlouhá drenáž pro odvodnění pláň bude?

Odpověď:

Dodavatel uvede tuto položku do dílu 5. Komunikace. Délka drenáže je 160 m.

Dotaz č. 4:

Z uvedení v technické zprávě plynovodu není zřejmé, zda má být pilíř kompaktní s pilířem přípojkovým nebo elektroměrovým. Má být kompaktní pilíř elektro přípojkový i elektroměrový s plynovodním nebo jen elektroměrový s plynovodním a přípojkový dodá někdo jiný?

Odpověď:

Pilíř bude kompaktní přípojkový i elektroměrový s plynovodním.

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr komunikace je uvedena zámková dlažba tl. 8 cm v barvě šedé, avšak ve vzorovém řezu je uvedena barva červená. Jaké barvy bude zámková dlažba na odstavné ploše?

Odpověď:

Zámková dlažba na odstavné ploše bude v šedé barvě.

Dotaz č. 6:

V rozpočtu dešťové kanalizace je uvedeno potrubí PVC SN 8 koextrudované, avšak v technické zprávě na straně 4 je uvedeno potrubí PVC SN 12. Jaké potrubí má být použito na stoku a jaké na přípojky dešťové kanalizace?

Odpověď:

Potrubí bude použito PVC SN 12 na stoku i přípojky dešťové kanalizace. Účastníci si v rozpočtu dešťové kanalizace upraví řádky 38, 39, 40 a 42.

Za zadavatele:

Vladimír Buchta
starosta

