

V České Skalici dne 13. 3. 2014

**„Výměna oken a dveří, ul. M. Burdychových č. p. 373,
Červený Kostelec“**

ODPOVĚDI NA DOTAZY UCHAZEČŮ

- 1) *Použití skla s prostupem 1,1 neumožňuje prostup celým oknem 1,1, prosím upřesnit.*
Odpověď: Zadavatel požaduje, aby celé okno splňovalo součinitel prostupu 1,1. Hodnota součinitele prostupu pro sklo není závazná, musí pouze zajistit, aby byl zaručen požadovaný součinitel prostupu pro celé okno.
- 2) *Je možno použít okna o počtu komor 5 při zachování vlastností? 6 komor může působit jako diskriminační.*
Odpověď: Zadavatel trvá na šestikomorovém profilu okna. Na trhu je dostatek výrobců, splňujících tento požadavek, proto nelze mluvit o diskriminačním parametru.
- 3) *V projektové dokumentaci se uvádí: „Okna budou mít dvoustupňově těsněnou funkční spáru, dvoukřídlá budou vybavena středovým těsněním.“ Znamená to, že jednokřídlá okna budou mít 2 těsnění a dvoukřídlá okna 3 těsnění? Nebo je to pouze překlep?*
Odpověď: Jedná se skutečně skutečně překlep, všechna budou mít dvě těsnění.
- 4) *Co je myšleno pojmem dvoustupňově těsněná funkční spára?*
Odpověď: Rámové dvoustupňové těsnění (dešťová a větrová zábrana jsou odděleny; z pohledu funkčnosti je to velmi kvalitní řešení).
- 5) *Je u této výměny oken v nabídce nutné, aby u poz.1 vzduchová neprůzvučnost skel splňovala přesně 43 dB? V případě použití skla s protihluk. útlumem 42 dB je pak okno podstatně levnější (na všech 21 oken vychází úspora skoro 50 tis.).*
Odpověď: Zadavatel trvá na tom, aby zvuková neprůzvučnost skel splňovala 43 dB.
- 6) *Aby bylo u hliníkových dveří splněno $U_d = 1,2$, tak by muselo být použito trojsklo s $U_g=0,7$, jelikož má hliníkový profil trochu horší tep. vlastnosti než plast. Při použití dvojskla $U_g = 1,0$ by bylo celkové $U_d = 1,4$. Je možno použít do dveří toto dvojsklo? Do dveří bych vzhledem k horší manipulaci trojsklo nedával?*
Odpověď: Zadavatel trvá na dodržení součinitele u hliníkových dveří $U_d = 1,2$.
- 7) *Z odpovědi na těsnění jsem pochopil, že místo středového těsnění (3 těsnění) má být pouze dorazové (2 těsnění) nebo je tomu naopak? Prosím o přesnou odpověď.*
Odpověď: Zadavatel trvá na dodržení neprůzvučnosti s minimálním počtem těsnění 2.

S pozdravem

Za zástupce zadavatele:

Jiří Kmoníček