

Snížení energetické náročnosti objektu Sokolovny na st. p. č. 405 a 465, k. ú. Vlachovo Březí

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 02 - vysvětlení k dotazům dodavatele

Zadavatel dne 16.01.2017 obdržel od dodavatele požadavek na vysvětlení zadávací dokumentace ve znění:

Dotazy

Okna: chtěli bychom se zeptat, zda investor trvá na navržených plasto-hliníkových oknech. Varianta pouze plast nebo pouze hliník by také splňovaly tepelně izolační požadavky. Žádáme zadavatele o vyjádření, zda může být v nabídce použita alternativa z plastových profilů?

Rekupirace: žádáme zadavatele o upřesnění navržené vzduchové jednotky – název popř. charakter.

Vysvětlení zadávací dokumentace - odpovědi

Zadavatel k žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje

Okna:

Předmětem zadání jsou dle textové části PD okna hliníko-plastová; dle výkazu výměr (pol. 131) jsou přípustné standardy oken odkázány na výkres č. D3.

Zadavatel proto, aby odstranil případné nejednoznačnosti ve stanovení minimálního možného požadovaného standardu na stavbu dodávaných oken, k oknům sděluje:

Všechny základní a hlavní požadavky na jakost a vlastnosti dodaných oken musí být splněny v hodnotách, jak je uvedeno ve výkresu D3. Rovněž musí být splněny všechny stanovené specifikované vlastnosti otvorových prvků.

Za předpokladu splnění všech uvedených požadavků, připouští se možnost použití oken kvalitativně shodné (nebo vyšší) úrovně jejich technických vlastností.

Bude-li dodavatel uvažovat s použitím výrobků odlišných od výkazu výměr (pol. 131), pak k dané položce uvede podrobnou specifikaci a popis oken, které jsou obsaženy v jeho nabídce.

Rekuperace:

Rekuperační jednotku lze použít jakoukoli, splňující (samostatně nebo v souboru ostatních přídatných kompatibilních zařízení) veškerá kritéria uvedená na výkrese č. D.2 pod položkou SO 4 – pol.22. a dále opětovně uvedená kritéria ve specifikaci soupisu prací ve stavebním objektu SO 04 – položka č. 6.

Nutností bude jistě použití unifikovaného otevřeného a publikovaného komunikačního protokolu pro možnost programování všech komponentů systému – SO2-14(včetně EPS a EPS), SO4-22 – 3x – jako jednoho celku s dálkovou správou a webovým serverem dostupným pro android a W10.

Předpokladem je dále projekt skutečného provedení systému s uvedením a publikací řídicích algoritmů programu a komunikačních protokolů, s možností jejich úprav třetí odbornou osobou.

Dne 17.01.2017 zpracoval

Ing. Pavel Záhorský,

zmocněný zástupce pro zadávací řízení