

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 až č. 3 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Veřejný zadavatel:	Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice
Sídlo:	Morávково náměstí 25, 391 43 Mladá Vožice
IČ / DIČ :	IČ: 70941912 / DIČ : CZ70941912
jméno a příjmení:	Mgr. Hana Váchová – ředitelka školy
Název veřejné zakázky:	Výměna oken a zateplení stropu ZŠ Mladá Vožice
Uveřejněná zn. :	VZMR 01/2014
Zadávací řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu - mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. – na stavební práce

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 :

Na základě prohlídky místa plnění dne 22.1.2014 vás žádáme o potvrzení ústně sdělených informací vaším zástupcem:

1. tabulka specifikace technických parametrů na výplně otvorů plastové neplatí, platí údaje uvedené ve výpisu oken a dveří.
2. vzhledem k tomu, že jsou požadována i oblouková okna není nutno dodržet minimální stavební hloubku rámu 80 mm
3. u původních špaletových oken je požadováno u ostění zednické začištění do šikma na celou hloubku vnitřní špalety, u nadpraží dorovnání polystyrenovou výplní včetně provedení vnitřního štku (včetně techn. vrstev lepidlo, perlínka ..) na úroveň konce horní hrany rámu oken

ODPOVĚĚ NA DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 :

k bodu 1) : platí upřesněná Specifikace technických parametrů (pouze 2x dorazové těsnění, $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$)- viz příloha na CD

k bodu 2) : u 2 ks obloukových oken je možno z technolog. důvodů .snížit staveb. hloubku rámu, nutno dodržet $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

k bodu 3) : technické řešení splňuje požadavky zadavatele

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE č. 2 :

Žádáme Vás o níže uvedené dodatečné informace:

1. Může být položka č. 3 okno a střecha dodána z hliníkových profilů?
2. Jaká minimální výška může být u položky č. 3 u svislé části konstrukce (pokud bude nutno zvětšit sklon střech. prosklené části)?
3. Je požadováno zednické začištění na vnitřní straně rámu pomocí začišťovacího profilu (APU lišty)?
4. Lze použít zasklení s $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ je-li u profilového systému v prohlášení o vlastnostech uvedeno $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$?

ODPOVĚĚ NA DODATEČNÉ INFORMACE č. 2 :

k bodu 1) : Ano, nutno dodržet $U_{celku}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

k bodu 2) : min. výška svislé části konstrukce 1 m, aby byl zajištěn výlez na střechu.

k bodu 3) : osazení okna v ostění dle ČSN 730540.

k bodu 4) : viz upřesněná Specifikace technických parametrů

DODATEČNÉ INFORMACE č. 3 :

Veřejný zadavatel na základě výše uvedených dodatečných informací upravuje (prodlužuje) lhůtu pro podání nabídek
na **17. 02. 2014 do 9:00 hod.**

Ostatní zůstává beze změn.

Příloha : 1 x CD (Specifikace technických parametrů, Krycí list vše elektronická podoba)

za zadavatele :


Mgr. Hana Váchová
Ředitelka ZŠ a MŠ Mladá Vožice

Základní škola a Mateřská škola
Mladá Vožice
Morávково náměstí 25, 391 43 Mladá Vožice
IČO: 70941912, Tel. 381 215 236
(5)