

- SO 01.13 Venkovní osvětlení – venkovní osvětlení tvoří 14 ks ocelových stožárů o délce 6,8 m, kde 0,8 m je zapuštěno do kotevního betonového bloku. Stožáry osazeny svítidly z halogenitovými zdroji 100 W. Kabelové rozvody vedeny v plastové chrániče ve výkopu. Souběžně ve výkopu uložen zemnicí pásek FeZn; každý stožár bude z pásku uzemněn odbočkou drátem FeZn.
- SO 01.14 Energetika, kiosková stanice – po demontáži stávajícího venkovního vedení VN 22 kV mezi příhradovými stožáry a trafostanicí bude provedena montáž kabelosvodů a kabelů VN 22 kV zaústěných do nové trafostanice. Nová trafostanice