

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Kulturní dům Práče, č.p. 7, parc. č. 129/2

Komplexní návrh opatření pro zateplení budovy

Okna jsou uchycena ocelovými pásky ke zdivu, osazena do líce stávajícího zdiva. Připojovací spára je těsněna parotěsnou páskou z vnitřní strany. Vnější strana bude dotěsněna paropropustnou vodotěsnou páskou k zateplovacímu systému.

OZN.	ROZMĚRY	POPIS	počet		
	[mm]		1.NP	2.NP	suma
P1	3000/3400	Prosklená stěna bez dveří, plastové provedení, $U_w=1,1W/m^2K$ vč.rámu, prostřední díl sklápěcí. Členění dle pohledů	5		5
P2	3000/3400	Prosklená stěna s dveřmi, plastové provedení, dveře dvoukřídlové 1600/2450, kování klíka-koule, $U=1,2W/m^2K$ vč.rámu. Členění dle pohledů	2		2
P3	2900/1800	Okno plastové, zasklení izolačním dvojsklem, celk. $U_w=1,1W/m^2K$, dvoukřídlové, otevíravé a sklopné, vnitřní parapet CPL, vnější parapet z lakovaného plechu	16		16
P4	1500/2000	Dveře plastové, prosklené, zasklení izolačním dvojsklem, celk. $U_w=1,1W/m^2K$, dvoukřídlové, otevíravé	2		2
P5	1500/3400	Prosklená stěna, plastové provedení, fixní, $U_w=1,1W/m^2K$ vč.rámu	1		1
P6	1600/2000	Dveře plastové, plné, celk. $U_w=1,1W/m^2K$, dvoukřídlové, otevíravé	2		2
P7	1200/1800	Okno plastové, zasklení izolačním dvojsklem, celk. $U_w=1,1W/m^2K$, jednokřídlové, otevíravé a sklopné, vnitřní parapet CPL, vnější parapet z lakovaného plechu	1		1
P8	1000/2000	Dveře plastové, prosklené, zasklení izolačním dvojsklem, celk. $U_w=1,1W/m^2K$, dvoukřídlové, otevíravé	1		1
P9	2900/550	Okno plastové, zasklení izolačním dvojsklem, celk. $U_w=1,1W/m^2K$, jednokřídlové, otevíravé a sklopné, vnitřní parapet CPL, vnější parapet z lakovaného plechu	16		16