

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

ve smyslu § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Dodávka profilových elektroměrů |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | VZ 513660 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | E.ON Distribuce, a.s. |
| Sídlo: | F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice |
| IČ: | 28085400 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Jednací řízení s uveřejněním |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Nadlimitní |
- Zadavatel veřejné zakázky je sektorovým zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 6 zákona, vykonávající relevantní činnost v odvětví elektroenergetiky dle § 4 odst. 1 písm. c) bod. 2. zákona a v odvětví plynárenství dle § 4 odst. 1. písm. a) bod. 2. zákona a veřejná zakázka je zadávána v souvislosti s výkonem relevantní činnosti.

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka:

- 10 000 kusů elektroměrů s profilem zatížení pro měření spotřeby činného a jalového výkonu 3 x 230/400V, 0,025-5(6) A, činná třída přesnosti B (1), jalová třída přesnosti 2, 3systém pro NN;
- 4 200 kusů elektroměrů s profilem zatížení pro měření spotřeby činného a jalového výkonu 3 x 230/400 V 0,25-5(100) A, činná třída přesnosti B (1), jalová třída přesnosti 2, přímý NN;
- 4 200 kusů elektroměrů s profilem zatížení pro měření spotřeby činného a jalového výkonu 3 x 100 V, 0,025-5(6) A, činná třída přesnosti C (0,5), jalová třída přesnosti 2, 2systém pro VN;
- 2 100 kusů elektroměrů s profilem zatížení pro měření spotřeby činného a jalového výkonu 3 x 58/100 V, 0,025-5(6) A, činná třída přesnosti C (0,5), jalová třída přesnosti 1, 3systém pro VVN;
- 500 kusů elektroměrů s profilem zatížení pro měření spotřeby činného a jalového výkonu 3 x 58/100 V, 0,01-1(2) A, činná třída přesnosti C (0,5), jalová třída přesnosti 1, 3systém pro VVN;
- 21 000 kusů komunikačních modulů.

Profilové elektroměry musí být v souladu s Technickou specifikací pro elektroměry s profilovým měřením spotřeby/výroby činného a jalového výkonu v 6 kvadrantech (3bodová montáž). Komunikační moduly musí být v souladu s Technickou specifikací pro komunikační moduly. Obě technické specifikace jsou přílohou kvalifikační dokumentace.

3. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

Zadavatel veřejné zakázky je sektorovým zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 6 zákona, vykonávající relevantní činnost v odvětví elektroenergetiky dle § 4 odst. 1 písm. c) bod. 2. zákona a v odvětví plynárenství dle § 4 odst. 1. písm. a) bod. 2. zákona a veřejná zakázka je zadávána v souvislosti s výkonem relevantní činnosti.

4. CELKOVÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Celková cena veřejné zakázky nebyla určena z důvodu zrušení veřejné zakázky

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELŮ, KTERÍ PODALI ŽÁDOST O ÚČAST V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

P.č.	Obchodní firma	Ulice	Město	PSČ	IČ	Datum podání žádosti
1.	Landis + Gyr s.r.o.	Plzeňská 5a, č.p. 3185	Praha 5	15000	26688093	18.9.2015
2.	Schrack Technik spol. s r.o.	Dolnoměcholupská 1339/2	Praha-Hostivař	10200	15039137	21.9.2015
3.	Itron Czech Republic s.r.o.	Naskové 1100/3	Praha-Košíře	15000	49245767	21.9.2015

6. SEZNAM DODAVATELŮ, KTERÍ BYLI VYLOUČENI ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO NESPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Žádný ze zájemců nebyl vyloučen z důvodu nesplnění kvalifikace

7. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH DODAVATELŮ

Žádný uchazeč nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

8. ZDŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zrušení zadávacího řízení si zadavatel vyhradil v oznámení o zahájení zadávacího řízení v článku III.1.4 – další zvláštní podmínky, když uvedl, že Zadavatel je sektorovým zadavatelem, který si dle § 84 odstavec 5 zákona vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. Podmínky použití tohoto ustanovení byly dodrženy, a proto zadavatel rozhodl tak, jak je výše uvedeno.