

Suchohrdly u Miroslavi 3. 5. 2013

Věc: Odpověď zadavatele na dodatečné informace dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

akce:

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA ZŠ V SUCHOHRDLECH U MIROSLAVI PRO POTŘEBY ZŠ A MŠ

A) Jeden z dodavatelů se písemně dne 30. 4. 2013, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, dle § 49, odst. 1) dotázal takto - citace:

Prosíme o zodpovězení následujících dotazů a nejasností k veřejné zakázce „Rekonstrukce a dostavba ZŠ v Suchohrdlech u Miroslavi pro potřeby ZŠ a MŠ“:

1. v techn. zprávě se uvádí i rozvaděč R-tech který není nikde ve výkazu
2. v techn. zprávě se uvádí rozvaděč RE, že je stávající, ale že bude přemístěn do nové skříňe s protipožárním provedení - není nikde ve výkazu
3. v techn. zprávě se uvádí nový hromosvod na přistavěných částech - ve výkazu není nikde uveden
4. SVÍTIDLA - svítidlo A je uveden zdroj LED 32W - opravdu dodržet?, dosti vysoká cena za svítidlo

B) Zadavatel na tento dotaz po dohodě s projektantem a osobou odpovědnou za administraci veřejné zakázky odpovídá písemně a v souladu s § 49 odst. 2), 3) výše uvedeného zákona takto:

1. rozvodnice R-tech není součástí rozpočtu. Měření a regulace bude díky etapovitosti výstavby řešená v rámci autorského dozoru. MaR neoceňovat.
2. rozvodnice RE bude demontována a na její místo bude instalován nový rozvaděč RH, jehož součástí bude plombovatelná část s elektroměrem.

3. hromosvody – je doložen výkaz výměr, došlo chybě při vygenerování rozpočtu z rozpočtovacího programu. Nyní přikládáme jako součást dodatečných informací.
4. svítidlo – trváme na typu svítidla v projektové dokumentaci.

S pozdravem

Ing. Barbora Arndt, starostka
zástupce zadavatele