

Suchohrdly u Miroslavi 14. 5. 2013

Věc: Odpověď zadavatele na dodatečné informace dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

akce:

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA ZŠ V SUCHOHRDLECH U MIROSLAVI PRO POTŘEBY ZŠ A MŠ

A) Někteří z dodavatelů se písemně dne 10. 5. 2013, resp. 13. 5. 2013 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, dle § 49, odst. 1) dotázali takto - citace:

Prosím o odpověď na níže uvedené nejasnosti k výběrovému řízení na „Rekonstrukci a dostavbu ZŠ v Suchohrdlech u Miroslavi pro potřeby ZŠ a MŠ“ :

- 1) SO 01d (školní jídelna) – technická zpráva popisuje skladbu střechy včetně vaty. Ve výkazu výměr oddíl 713 je oceněn pouze polystyrén.
- 2) SO 01 d (školní jídelna) – stavební část výkazu výměr neobsahuje dodávku ani montáž ocelových zárubní
- 3) SO 01 d (školní jídelna) – položka č. 47 Vybavení stravovacího provozu popisuje „D+M pojezdová dráha trubková nerezová vč. konzol - m. č. 120, poz. č. 42“. Máme za to, že se tato položka dubluje s položkou číslo 142 ze stavební části výkazu výměr.
- 4) SO 01b (mateřská škola) – výrobek Z06 (zábradlí rampy) chybí ve výkazu výměr stavební části
- 5) SO 01e (tělocvična) – výrobek Z07 (vodící kolejnice vč. desky) chybí ve výkazu výměr stavební části.
- 6) Prosím o přesnější specifikaci položky – rozpočet MŠ – stavební část, kde tento truhlářský výrobek je možné najít ve výpise?

766101002	Dodávka a montáž vnitřních zasouvacích dveří 60/197 cm d/13 včetně pouzdra a zárubně
------------------	--

- 7) Prosím o přesnější specifikaci položky – rozpočet ZŠ – stavební část – takto nelze repase výrobku ocenit.

766101003	Repasování vnitřní dřevěné stěny T/01 včetně dvoukřídlových dveří
------------------	---

- 8) Prosím o přesnější specifikaci položky – rozpočet ZŠ – stavební část – dveře vnitřní ozn. Pod názvem classic – dveře budou bílé barvy??? Povrchová úprava CPL? Fólie?, položka není přesně specifikovaná.

B) Zadavatel na tento dotaz po dohodě s projektantem a osobou odpovědnou za administraci veřejné zakázky odpovídá písemně a v souladu s § 49 odst. 2), 3) výše uvedeného zákona takto:

1. V rozpočtu započítejte vatu, (v rozpočtu chybně nazván polystyren), tloušťka izolantu je zachována.
2. Ocelové zárubně jsou v položkách č. 131 a 132, zárubně jsou ve dveřích, montáž i dodávka.
3. Vznikla duplicita, prvek je vykázán dvakrát. Do stavební části toto nezapočítávat, započíst do kuchyně.
4. Ve výkazu výměr položka nebyla. Přípočet viz příloha dodatečných informací.
5. Ve výkazu výměr položka nebyla. Přípočet viz příloha dodatečných informací.
6. Tato položka je uvedena ve výkresu č. F1.1_15_vnitřní výplně výrobků, pod označením d/13.
7. Repase dřevěné stěny včetně dvoukřídlových dveří – jedná se o vybroušení a přetmelení dřevěné stěny, výměna kování, zachování stávajícího skla. Pohled na dřevěnou stěnu viz výkres č. F1.1_01 technická zpráva a specifikace standardu_specifikace_priloha a skici na straně 5 a 6.
8. dveře vnitřní jsou uvedeny ve výkresu č. F1.1_15_vnitřní výplně výrobků, jedná se o interiérové dveře laminátové (CPL) plně hladké, bílé barvy.

S pozdravem

Ing. Barbora Arndt, starostka
zástupce zadavatele