

Suchohrdly u Miroslavi 17. 5. 2013

Věc: Odpověď zadavatele na dodatečné informace dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

akce:

***REKONSTRUKCE A DOSTAVBA ZŠ V SUCHOHRDLECH U
MIROSLAVI PRO POTŘEBY ZŠ A MŠ***

A) Jeden z dodavatelů se písemně dne 15. 5. 2013, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, dle § 49, odst. 1) dotázal takto - citace:

Prosím o odpověď na níže uvedené nejasnosti k výběrovému řízení na „ Rekonstrukci a dostavbu ZŠ v Suchohrdlech u Miroslavi pro potřeby ZŠ a MŠ“ :

1. SO 01a (vnitřní úpravy školy) – rozpočet zařízení pro vytápění obsahuje kotelnu a SO 01 d (školní jídelna) – rozpočet zařízení pro vytápění obsahuje také kotelnu. V projektové dokumentaci je ale jen jedna kotelna.

B) Zadavatel na tento dotaz po dohodě s projektantem a osobou odpovědnou za administraci veřejné zakázky odpovídá písemně a v souladu s § 49 odst. 2), 3) výše uvedeného zákona takto:

1. Kotelna je v řešené akci jen jedna, jsou zde však dva kotle. Jeden pro etapu MŠ, ZŠ a adaptace pudy. Druhý pro etapu Školní jídelna a tělocvična.

S pozdravem

Ing. Barbora Arndt, starostka
zástupce zadavatele