

Suchohrdly u Miroslavi 24. 5. 2013

Věc: Odpověď zadavatele na dodatečné informace dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

akce:

***REKONSTRUKCE A DOSTAVBA ZŠ V SUCHOHRDLECH U
MIROSLAVI PRO POTŘEBY ZŠ A MŠ***

A) Někteří z dodavatelů se písemně dne 22. 5. 2013, resp. 23. 5. 2013 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, dle § 49, odst. 1) dotázali takto - citace:

1. Ve výkazu výměr - objekt Rekonstrukce ZŠ - stará budova, část elektroinstalace chybí u položky č.84 výměra.
2. Mám dotaz k dodatečným rozpočtům obsahující hromosvody. Kam se mají tyto ceny s těchto rozpočtů zakalkulovat?
3. Mám dotaz k rozpočtům, které se týkají dodatečných rozpočtů na zámečnické práce pro mateřskou školu a tělocvičnu. Kam se mají tyto rozpočty zakalkulovat?
4. Prosím o upřesnění položky – stavební objekt zpevněné plochy: chodník ze zámkových desek z recyklované pryže tl. 15 mm černý kladený volně na vyrovnaný podklad – dle vyjádření výrobců je tl. 15 mm zcela nevhodná (standardně se realizují tyto desky v tl. 35-40 mm). Prosíme o upřesnění, na jaký povrch budou desky kladeny? Zda budou lepeny? Případně, že mají být v tl. 15 mm, tak prosím o zveřejnění výrobce (pouze doporučení výrobce).

B) Zadavatel na tento dotaz po dohodě s projektantem a osobou odpovědnou za administraci veřejné zakázky odpovídá písemně a v souladu s § 49 odst. 2), 3) výše uvedeného zákona takto:

1. Jedná se o položku - Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 50x50x50 mm tato položka se v tomto rozpočtu na rozdíl od podkroví neobjevila a proto tento řádek zůstal v nule (takto to rovněž dodržte), správně by měl být úplně vypuštěn, k tomu bohužel nedošlo.

2. Dodatečné rozpočty pro hromosvody, resp. jejich cenu přidejte k jednotlivým objektům, ke kterým se vztahují v části elektro jako samostatnou kapitolu. Cena bude zahrnuta do sumarizace jednotlivých objektů.
3. Tyto rozpočty, resp. jejich cenu přiřaďte do objektu mateřské školy a objektu tělocvičny jako samostatnou kapitolu. Cena bude zahrnuta do sumarizace jednotlivých objektů.
4. Podklad pro kladení je navržen zahutněný štěrkový podklad, desky budou lepeny. Zveřejnit výrobce ani jako vodítko stávající legislativa neumožňuje.

S pozdravem

Ing. Barbora Arndt, starostka
zástupce zadavatele