

**Tendra spol. s.r.o.**  
Legionářů 72  
276 01 Mělník

**Vyjádření k dotazům č.2 projektové dokumentace „Sanace a modernizace  
obvodového pláště ZŠ Strmilov**

Po prostudování a prověření zaslaných dotazů máme následující vyjádření.

- Krycí lišta – tento prvek je nezbytná součást KZS a je zahrnutý v jednotlivých položkách zateplení.
- Paniková klika – součástí PD je i požární zpráva, kterou je nutné dodržet (součástí položky č. 84).
- Parotěsná a paropropustná páska - tyto prvky jsou nevyhnutelnou součástí montáže oken a dveří a jsou zahrnuty v položkách č. 80 a 84.
- Okenní příčky – vzhled okna musí korespondovat s již vyměřenými, okenní příčky jsou meziskelní.
- Plastová okna v SO 03 pozice č. 1 a 2 – dle získaných informací není výška okna 1500 mm limitní pro provádění výklopného křídla ovládaného táhlem z podlahy. Pokud možnosti vybraného dodavatele tuto výšku neumožňují, je nutné změnu konzultovat s investorem.
- Zateplení vnějšího ostění – zde upravujeme položku č. 28 výkazu výměr, kdy převodem položek do souboru .xls došlo k neúplnému načtení (viz příloha).

V Praze 21.10.2013

Za společnost A.W.A.L. s.r.o.

Ing. Karolína Houdová

Přílohy:  
- úprava položky č. 28 výkazu výměr (SO 01)

**A.W.A.L.**  
EXPERTNÍ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ  
A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, 160 00 Praha 6  
Tel.: +420 224 320 078, Fax: +420 224 317 681  
IČ: 61944603 DIČ: CZ64944603

ROZPOČET

Stavba: Fasády Stmřlov SO 1  
Objekt:  
Část:  
JKSO:

Objednatel:  
Zhotovitel: Hana Pejšová  
Datum: 21.10.2013

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                           | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                               | 6  | 7               | 8               | 9           | 10        |
| 28   | K  | 011 | 622732113   | KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 300 mm deskami z polystyrénu EPS tl 30 mm | m  | 347,442         | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
|      |    |     |             | 2*(1,8*4+2,05*4+2,6*4+2,2+2,65+2,75+2,85*2+2,7*2)                               |    | 89,000          |                 |             |           |
|      |    |     |             | 2,15*2+1,03+2,4*2+1,5+1,3+3,6*2                                                 |    | 20,130          |                 |             |           |
|      |    |     |             | 2*(3,9*3+4,7*3+3*4+3*5+3,9*3+3*4+3,9*2+3*3+4,7*4+3,9)                           |    | 232,000         |                 |             |           |
|      |    |     |             | 2,63*2*1,2                                                                      |    | 6,312           |                 |             |           |
|      |    |     |             | Součet                                                                          |    | 347,442         |                 |             |           |