

Tendra spol. s.r.o.
Legionářů 72
276 01 Mělník

**Vyřádění k dotazům výměny otvorových výplní projektové dokumentace
„Sanace a modernizace obvodového pláště ZŠ Strmilov**

Po prostudování a prověření zaslaných dotazů týkající se výměny otvorových výplní máme následující komentář.

Pozice oken:


- SO 01 1/01 nutné přesné zaměření otvoru, případně upravení otvoru do min. rozměru dodavatele oken
 5/01 návrh uvedený v PD výrobitelný
 10/01 upravujeme otevíravost nadsvětlíku na sklopný
- SO 02 6/02 návrh uvedený v PD výrobitelný
 7/02 návrh uvedený v PD výrobitelný
 8/02 upravujeme otevíravost nadsvětlíku na sklopný
- SO 03 1/03 sestavu lze vyrobit se středovou výztuhou, pákový ovladač (v PD uvedeno prodloužená klika) uvádí počet ks/okno, upřesňujeme vedení ovladače po zdi
 2/03 sestavu lze vyrobit se středovou výztuhou, pákový ovladač (v PD uvedeno prodloužená klika) uvádí počet ks/okno, upřesňujeme vedení ovladače po zdi







V Praze 16.10.2013

Za společnost A.W.A.L. s.r.o.

Přílohy:
- tabulka dotazovaných oken

Ing. Karolína Houdová


**A.W.A.L.**
EXPERTNÍ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 320 078, Fax: +420 224 317 681
IČ: 64944603 DIČ: CZ64944603

OZN.	ROZMĚRY VÝPLNĚ OTVORU	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	SPECIFIKACE VÝPLNĚ OTVORU
1 01	 OTVOR BUDE UPRAVEN DLE POŽADAVKU MIN. ROZMĚRU DODAVATELE OKEN	OKNO OTVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ PLASTOVÉ, BARVA BILÁ VÝCHODNÍ FASÁDA POČET OKEN – 1 KS POČET PLASTOVÝCH PARAPETŮ – 1 KS ZÁPADNÍ FASÁDA POČET OKEN – 1 KS POČET PLASTOVÝCH PARAPETŮ – 1 KS	PLASTOVÝ RÁM Z MIN. PĚTIKOMOROVÝCH PROFILŮ. NORMOVÁ HODNOTA SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA CELÝCH OKEN BUDE MAX. $U_w = 1,2 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ A ZASKLENÍ DVOJSKLEM. TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE OKNA TZI 2 ($R_{wi} = 30 - 34 \text{ dB}$) MEZI SKLY BUDE OSAZEN "TEPLÝ" NAPŘ. PLASTOVÝ DISTANTČNÍ RÁMEČEK.
5 01		OKNO OTVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ PLASTOVÉ, BARVA BILÁ ZÁPADNÍ FASÁDA POČET OKEN – 4 KS POČET PARAPETŮ S KERAMICKÝM OBKLADEM – 4 KS	PLASTOVÝ RÁM Z MIN. PĚTIKOMOROVÝCH PROFILŮ. NORMOVÁ HODNOTA SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA CELÝCH OKEN BUDE MAX. $U_w = 1,2 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ A ZASKLENÍ DVOJSKLEM. TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE OKNA TZI 2 ($R_{wi} = 30 - 34 \text{ dB}$) MEZI SKLY BUDE OSAZEN "TEPLÝ" NAPŘ. PLASTOVÝ DISTANTČNÍ RÁMEČEK.
10 01		OKNO OTVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ PLASTOVÉ, BARVA BILÁ ZÁPADNÍ FASÁDA POČET OKEN – 2 KS POČET PLASTOVÝCH PARAPETŮ – 2 KS	PLASTOVÝ RÁM Z MIN. PĚTIKOMOROVÝCH PROFILŮ. NORMOVÁ HODNOTA SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA CELÝCH OKEN BUDE MAX. $U_w = 1,2 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ A ZASKLENÍ DVOJSKLEM. TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE OKNA TZI 2 ($R_{wi} = 30 - 34 \text{ dB}$) MEZI SKLY BUDE OSAZEN "TEPLÝ" NAPŘ. PLASTOVÝ DISTANTČNÍ RÁMEČEK.
6 02		OKNO OTVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ PLASTOVÉ, BARVA BILÁ ZÁPADNÍ FASÁDA POČET OKEN – 1 KS POČET PLASTOVÝCH PARAPETŮ – 1 KS	PLASTOVÝ RÁM Z MIN. PĚTIKOMOROVÝCH PROFILŮ. NORMOVÁ HODNOTA SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA CELÝCH OKEN BUDE MAX. $U_w = 1,2 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ A ZASKLENÍ DVOJSKLEM. TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE OKNA TZI 2 ($R_{wi} = 30 - 34 \text{ dB}$) MEZI SKLY BUDE OSAZEN "TEPLÝ" NAPŘ. PLASTOVÝ DISTANTČNÍ RÁMEČEK.
7 02		OKNO OTVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ PLASTOVÉ, BARVA BILÁ ZÁPADNÍ FASÁDA POČET OKEN – 8 KS POČET PARAPETŮ S KERAMICKÝM OBKLADEM – 8 KS	PLASTOVÝ RÁM Z MIN. PĚTIKOMOROVÝCH PROFILŮ. NORMOVÁ HODNOTA SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA CELÝCH OKEN BUDE MAX. $U_w = 1,2 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ A ZASKLENÍ DVOJSKLEM. TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE OKNA TZI 2 ($R_{wi} = 30 - 34 \text{ dB}$) MEZI SKLY BUDE OSAZEN "TEPLÝ" NAPŘ. PLASTOVÝ DISTANTČNÍ RÁMEČEK.
8 02		OKNO OTVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ PLASTOVÉ, BARVA BILÁ ZÁPADNÍ FASÁDA POČET OKEN – 8 KS POČET PLASTOVÝCH PARAPETŮ – 8 KS	PLASTOVÝ RÁM Z MIN. PĚTIKOMOROVÝCH PROFILŮ. NORMOVÁ HODNOTA SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA CELÝCH OKEN BUDE MAX. $U_w = 1,2 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ A ZASKLENÍ DVOJSKLEM. TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE OKNA TZI 2 ($R_{wi} = 30 - 34 \text{ dB}$) MEZI SKLY BUDE OSAZEN "TEPLÝ" NAPŘ. PLASTOVÝ DISTANTČNÍ RÁMEČEK.

OZN.	ROZMĚRY VÝPLNĚ OTVORU	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	SPECIFIKACE VÝPLNĚ OTVORU
1 03		OKNO PEVNÉ, VÝKLOPNÉ PLASTOVÉ, BARVA BILÁ BS – BEZPEČNOSTNÍ SKLO PRODLOUŽENÁ KLIKA – 2 KS JIŽNÍ FASÁDA POČET OKEN – 4 KS POČET PLASTOVÝCH PARAPETŮ – 4 KS	PLASTOVÝ RÁM Z MIN. PĚTIKOMOROVÝCH PROFILŮ. NORMOVÁ HODNOTA SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA CELÝCH OKEN BUDE MAX. $U_w = 1,2 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ A ZASKLENÍ DVOJSKLEM. TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE OKNA TZI 2 ($R_{wi} = 30 - 34 \text{ dB}$) MEZI SKLY BUDE OSAZEN "TEPLÝ" NAPŘ. PLASTOVÝ DISTANTČNÍ RÁMEČEK.
2 03		OKNO PEVNÉ, VÝKLOPNÉ PLASTOVÉ, BARVA BILÁ BS – BEZPEČNOSTNÍ SKLO PRODLOUŽENÁ KLIKA – 2 KS SEVERNÍ FASÁDA POČET OKEN – 4 KS POČET PLASTOVÝCH PARAPETŮ – 4 KS	PLASTOVÝ RÁM Z MIN. PĚTIKOMOROVÝCH PROFILŮ. NORMOVÁ HODNOTA SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA CELÝCH OKEN BUDE MAX. $U_w = 1,2 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ A ZASKLENÍ DVOJSKLEM. TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE OKNA TZI 2 ($R_{wi} = 30 - 34 \text{ dB}$) MEZI SKLY BUDE OSAZEN "TEPLÝ" NAPŘ. PLASTOVÝ DISTANTČNÍ RÁMEČEK.