

## **SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2**

---

pro zadání veřejné zakázky na stavební práce  
zadávané jako zakázka malého rozsahu v otevřené výzvě, mimo  
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen „zákon“)

s názvem

**ZŠ Ostrov u Macochy,  
energetické úspory školní  
kuchyně - Stavební část Ostrov u  
Macochy**

---

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Polyuretanová podlaha - PUR podlaha zvládne provoz do cca 60 °C, nad tuto hodnotu je potřeba zvolit polyuretanbeton, bylo by fajn doplnit požadovanou tepelnou odolnost a také k přesnějšímu nacenění chybí skladba nových podlah

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Zadavatel uvádí, že v kuchyni bude polyuretanbetonová stěrka s teplotní odolností 80°, bylo doplněno v dokumentaci se skladbou podlahy.

Zadavatel poskytuje jako Přílohu č. 1 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 2 opravenou Projektovou dokumentaci, kde upravil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování své nabídky.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Fabion – v PD je znázorněný fabion v detailu kolem chladícího boxu. Je potřeba nacenit fabion v celé kuchyni nebo pouze u chladícího boxu

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Zadavatel uvádí, že kolem celého obvodu kuchyně bude fabion.

Zadavatel poskytuje jako Přílohu č. 1 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 2 opravenou Projektovou dokumentaci, kde upravil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování své nabídky.

---

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27. 3. 2024 do 10:00 hodin.**

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

V Brně

**Deregio Tender, s.r.o.**

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele