

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 2:

1) Dobrý den, ve věci zakázky "Instalace systému větrání s rekuperací ZŠ Horní Bečva", část VZDUCHOTECHNIKA prosíme o upřesnění následujícího: 1) V pozici. 01.1 až 01.12 je součástí položka "čidlo CO2 s iR senzorem", tzn. toto čidlo je součástí vlastní VZT jednotky. V pozici číslo 04 je pak "Integrované IR čidlo CO2 - potrubní". Má být součástí cenové nabídky obě čidla CO2, tzn. jak v pozici 01.X a současně pak pozice 04?

Odpověď:

Čidlo CO2 stačí jedno, pokud bude součástí jednotky, nebude pozice 04 potřebná a tuto položku neoceňujte.

2) V pozici číslo 05 je "Protipožární kouřové čidlo - potrubní". Toto čidlo je však již z výroby součástí vlastní VZT jednotky. Má být součástí cenové nabídky obě čidla, tzn. jak v pozici 01.X a současně pak pozice 05?

Odpověď:

Stejně jako u čidla CO2, pokud bude součástí jednotky, pozice 05 nebude potřebná a tuto položku neoceňujte.

3) V pozici S3 je "Výroba + montáž boxu pro jednotku". Prosíme zadavatele o upřesnění této položky, zejména velikostní a materiálové provedení.

Nemůžeme předepisovat konkrétní výrobky, proto je potřebné, aby si investor vybral z nabízeného designu konkrétního zhotovitele. Velikost není možné předepsat taktéž, protože konkrétní jednotka má určité rozměry, které dopředu nevíme.

Odpověď:

Rozměry budou stanoveny dle dodaného typu zařízení, jedná se o pohledový kryt vzduchotechnické jednotky.

Provedení: plechové opláštění různé RAL nebo lamino opláštění v imitaci dřevěného obkladu. Konkrétní barvu nebo provedení si určí investor se zhotovitelem před objednáním zařízení.

4) V pozici S4 je "Výroba opláštění nasávacího a výfukového potrubí včetně minerální izolace 80 mm + montáž". Prosíme zadavatele o upřesnění této položky, zejména velikostní a materiálové provedení, včetně objemové hmotnosti požadované izolace (nejlépe schématický řez přes potrubní zákryt) Dotaz č.4 resp. položku S4 je nutno dle našeho názoru zadavatelem přesně definovat, neboť v pozici 01.1 až 01.12 požaduje zadavatel u VZT jednotek "Akustický výkon do okolí při běžném provozu max 40 dB(A) v 1 m od jednotky." Výrobce těchto jednotek však tento parametr garantuje pouze při použití originálních potrubních zákrytů dodaných přímo výrobcem.

Odpověď:

Schématický řez zákrytem je ve výkresové dokumentaci uveden, viz výkres č. 5. Není možné jasně definovat, protože každý výrobce má napojení na potrubí umístěné u jednotky v jiných místech a není tedy možné rozměr předepsat. Ideální je samo sebou použití originálních zákrytů, pokud zvolí zhotovitel jiný zákryt, je nutné podmínku na akustický výkon do okolí splnit, a tedy izolaci definovat dle potřeb akustického výkonu. Jelikož nemůžeme předjímat výrobek, nemůžeme ani definovat potřebnou objemovou hmotnost izolace.