

Prověřil jsem dotazy a musím konstatovat, že dotazy č.1 až 9 nejsou relevantní (položky byly obsaženy ve skrytých řádcích), nicméně musím potvrdit dotazy č.10, 11, 12 a 14.

Tímto žádám o jejich zodpovězení.

Dotaz 10

Ve výkazu výměr VZT jsou v oddíle Ostatní práce položky:

Přesun otopného tělesa a přesun rozvodů vytápění kpl 1 Dočasná demontáž otopného tělesa, zpětná montáž, vypuštění a napuštění topné větve popř. celého systému vytápění) kpl 1 3

Dle výkresů se domníváme, že počet 1 u každé položky je chybný a, že výkresová část PD obsahuje větší množství požadovaných položek. Žádáme zadavatele, aby prověřil množství.

KPL vyjadřuje komplet tuto položku (tedy všech těles) v rámci akce. Celkem bylo uvažováno s demontáží 5 těles, ale bude záležet na provedení jednotky, některá může být menší a nebude tedy tato položka nutná, což ale nedokážeme předem určit. Z tohoto důvodu je ve výkrese napsáno: „V PŘÍPADĚ POTŘEBY demontáž OT...“

Dotaz 11

Ve výkazu výměr VZT je v oddíle Ostatní práce položka:

Úprava stávajícího nábytku kpl 1

Žádáme zadavatele, aby specifikoval, kde se dané úpravy nachází a o jakou úpravu se jedná.

Jedná se o úpravu nábytku v místnosti

- 108 – definováno ve výkresech, konkrétně posun tabule
- 203 – definováno ve výkresech
- 2.02 – definováno ve výkresech
- 2.03 – definováno ve výkresech

Vše bude záležet opět na velikosti konkrétní jednotky, opět tedy nelze zcela určit.

Dotaz 12

Ve výkazu výměr VZT je v oddíle Ostatní práce položka:

nátěr kpl 12

Žádáme zadavatele, aby specifikoval, co bude natíráno, výměru udal v m2 specifikoval barevný odstín.

Tato položka byla uvažována na nátěr potrubí při přesunu otopných těles, případně při vrácení do původního stavu při demontáži. Tato položka může být vynechána případně sloučena s položkami týkající se těchto bodů

Dotaz 14

Ve výkazu výměr VZT je v oddíle Ostatní práce položka:

Měření hlučnosti - pokud bude vyžadováno kpl 1

Domníváme se, že takto nelze uvádět položku ve výkazu výměr. Žádáme zadavatele, aby v rámci korektního nacenění a shodných podmínek pro všechny uchazeče jasně specifikoval, zda bude vyžadovat měření hluku a v jakém rozsahu měřících bodů nebo aby od měření upustil. Děkujeme za odpověď.

Zařízení musí splňovat požadavky na hladinu akustického talku, někdy je tato hodnota zaručena výrobcem, když dodavatel použije systémové řešení. Někdy ovšem systémové řešení dodavatel nevyužije a je nutné toto ověřit a změřit. Nelze tedy definovat, zda bude potřebné či ne .

Dne 6. 1. 2021 TENDRA spol. s r.o.

Odpovědi zpracovala projektantka Ing. Tereza Mokrošová