

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Název zakázky: **Expozice v 21. budově ve Zlíně**

Forma zadání: nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Úplné a doslovné znění žádosti (1/5) ze dne 29.06.2018:

Položky:

E1603b	Model Zlína - z litého bronzu, Celkový rozměr cca 5,02x2,2x1,0m, viz výkres, zprávu a zadání, autorského díla A5,	ks	1,00000
--------	---	----	---------

Žádáme o definici podstavy daného modelu, respektive předložení konstrukčního výkresu z něhož bude patrný způsob žebrování, materiálové řešení.

Dále je nutné zvážit olemování hrany obvodu celého modelu tak, aby okraj nebyl ostrý a nemohlo dojít k pořezání osob.

Žádáme o určený řezových rovin jednotlivých dílů ze kterých bude model následně kompletován (řezy nelze vést skrze objekty).

Žádáme o určení tolerance smrštění modelu, která je vzhledem k požadované technologickému způsobu zpracování podmíněna.

Odpověď zadavatele:

K definici podstavy modelu:

Konstrukční výkres, z něhož bude patrný způsob žebrování a materiálové řešení podstavy, bude předmětem výrobní dokumentace zhotovitele. Tvarově a materiálově závazné je řešení viditelné části podstavce dle projektové dokumentace (výkres 16.05), zpracování nepohledové části podstavce navrhne dodavatel modelu s ohledem na prostorovou tuhost celého modelu (nepohledová část podstavce je orientačně vyznačena žlutou barvou ve výkresu, který je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení). Materiálové řešení podstavy modelu bude zvoleno tak, aby **povrch všech viditelných částí podstavce byl shodný s modelem, tedy masivní bronz**. Minimální požadavek na materiálové řešení podstavce modelu - kompozitní materiál, kdy je bronz nanášena na vnitřní jádro např. z oceli (nelze ale suplovat pouhým obkladem bronzovým plechem!).

Olemování hrany obvodu celého modelu tak, aby okraj nebyl ostrý a nemohlo dojít k pořezání osob, je viditelné na výkrese. Lem může mít výšku do 30mm.

Řezové roviny jednotlivých dílů, ze kterých bude model následně kompletován, půjdou mimo budovy (cesta, řeka apod.) Jejich umístění bude upřesněno v autorské předloze A5 k modelu.

Tolerance smrštění modelu vlivem technologie je max 3%. Výšková tolerance u podstavce (s ohledem na proměnlivý terénní reliéf) je 10%.

Úplné a doslovné znění žádosti (2/5) ze dne 29.06.2018:

E1602	Vyhlídkový dalekohled atypický otočný vč. stojanu
a	
E1601	Vyhlídkový dalekohled atypický otočný širokoúhlý vč. stojanu, s použitím typové optiky - dvouoký,, zvětšení 10x (2ks) a 20x(2ks), objektiv 50-60mm, výška okuláru cca 1,5m,bez mincovního časovacího

Prosíme o dodání detailních výkresů spodního a horního okruží dalekohledů vč. přesného popisu.

Odpověď zadavatele:

Výkresová dokumentace dalekohledů (výkres č. 16.04) je zcela dostatečná, podrobnější řešení bude předmětem výrobní dokumentace dodavatele. Dílčí upřesnění bylo již součástí odpovědi na předchozí dotazy uchazeče.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona a přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V souvislosti s těmito změnami zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **13.07.2018 do 10:00 hod.** Na základě to se mění příslušné body čl. 10 a čl. 11 Zadávací dokumentace takto:

10.1. Lhůta pro podání začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ust. § 56 odst. 1 zákona a její délka je stanovena v souladu s § 54 odst. 2 písm. b) zákona. Lhůta pro podání nabídek končí dne **13.07.2018 v 10:00 hodin.**

11.1. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 13.07.2018 v 10:15 hodin v sídle zadavatele, budově 15 (na ulici Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín), zasedací místnost č. 15.522, 5. patro.

Opravný formulář zadavatel současně odeslal do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku EU (TED).

Přílohy:

Příloha č. 1 – Výkres Model Zlína

Příloha č. 2 – Upravená zadávací dokumentace

V Praze dne 04.07.2018

.....
v zastoupení zadavatele Tender Solution s.r.o.
Ing. Pavla Hošková, jednatelka