

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5**  
**„Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“**

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva č. p. 340, 756 55 Dolní Bečva, IČ: 00303747** - Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“.

**Dotaz č.1:**

*Pro výběrové řízení na zakázku: "Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva" žádáme o specifikaci potrubí pro kanalizaci. Ve výkazu výměr je uvedené potrubí žebrované ULTRA RIB 2 DIN (PP) SN8 jak u kanalizačních sběračů tak u přípojek V projektové dokumentaci v technické zprávě, v podélných profilech, ve výkazech materiálu je uvedeno, že sběrače a odbočky budou z potrubí hladkého PP-MD SN10. Hladké potrubí bylo i v původních výkazech výměr, toto bylo změněno až dodatečnou informací č.4.*

*Prosíme o ujasnění z jakého potrubí PP máme kanaliaci u této zakázky naceňovat, zda z žebrovaného ULTRA RIB a nebo z hladkého?*

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 1**

Při úpravě výkazu výměr k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 došlo nedopatřením ke změně předmětné položky. Platí, že bude použito hladké potrubí PP-MD SN10.

V souvislosti s výše uvedeným Vám, v příloze Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 poskytujeme správný výkaz výměr.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,



**Mgr. Petr Lysek**  
Mobil: +420 733 745 145  
E-mail: [lysek@viaconsult.cz](mailto:lysek@viaconsult.cz)



**VIA Consult a.s.**  
Sídlo: Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec  
Kancelář: Kopečná 12, 602 00 Brno