



OPEC OTINOVES

Otinoves 177, 798 61 Otínoves

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 ze dne 5. 12. 2023

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**„Infrastruktura pro RD na p. č. 188/2, 117/1,
Otinoves, SO 01 - komunikace“**

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:

Obec Otínoves

Sídlo:

Otinoves 177, 798 61 Otínoves

IČ:

00288594

Zástupce zadavatele:

Petr Kolář, starosta obce

Telefon:

582 395 026

E-mail:

otinoves@iol.cz

**V souladu s ustanovením § 43 ZZVZ zadavatele
zastupuje:**

Renata Petrželová, administrace veřejných zakázek

Sídlo:

Třebčín 272, 783 42 Třebčín

IČ:

02127288

Telefon:

736 701 880

E-mail:

petrzelo@zakazkyrp.cz

3. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ODPOVĚDI NA DOTAZY ÚČASTNÍKŮ

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr a v PD je uvedena položka „ŽB žlab s přejezdovou mříží 500/500“. Ke žlabu máme tyto dotazy:

- a) V PD chybí bližší specifikace žlabu k přesnému nacenění (detail žlabu, výkres žlabu, specifikace mříže, ...)
- b) Jak bude žlab odvodněn? Přípojkou? (chybí položky ve výkazu výměr na přípojku, kde bude přípojka napojena, ...)

Odpověď:

- a) Dešťová kanalizace je již vybudována včetně přípojky. Žlab bude pouze dopojen.
- b) Liniový odvodňovací žlab bude prefabrikovaný se Zn rámem světlé š. 300 mm a hl. 345 mm, kryt litinový pororošt, čelo Zn plech plné, vpust' 2dílná Zn rám. Celý žlab bude min. pro zatížení D 400. V položce bude započítáno i betonové lože a celková montáž včetně všech doplňků a montážního materiálu.

.....
Renata Petrželová
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
v průběhu výběrového řízení